

일련번호	△ △ △ △ △ △ △ △ -3
수령자	원장

현지조치 요구서

2022년도 △△△△△△△△에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사 종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2022. 03. 08.

국립공원공단 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△△△△△△	2022	현지조치	-	-

제 목 : 선홍통1) 말단 막힘부 보수 조치

(현 황)

- 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)제1항에 따르면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 함

1) 지붕에서 땅바닥까지 수직으로 연결된 빗물 등 우수 통로

(위법부당내용)

- △△△△△△△△ 외부에 설치된 선홈통 2개소의 말단부가 막혀 있어 각종 잡물이 배출되지 못할 우려가 있고 이에 따른 문제가 발생할 수 있으므로 선홈통 막힘부에 대한 보수 조치 필요

(사진대지)



(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△】
 - 선홈통 말단 막힘부 보수