

감사결과처분요구서

일련번호	5	감사자	△ △ △		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△△△ (△△△ △△△△△, △△△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월 이내

△△△ △△△△△, △△△△△△△△△△△△△

(행정상 기관주의, 행정상 통보)

제 목 청사 내 소화기 점검관리 소홀

관 계 기 관 △△△ △△△△△, △△△△△△△△△△△△△

내 용

1. 업무처리기준

- 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 별표 1의 4에 따르면 공공기관에 설치된 소방시설등의 유지·관리상태를 육안 또는 신체감각을 이용하여 점검하는 외관점검을 월 1회 이상 실시하도록 하여함.

2. 현황 및 지적내용

- △△△△△△△△△△△△△에서는 화재의 예방과 신속한 진화를 위해 △△△ 청사 일원에 분말형 소화기를 비치하여 운영 중에 있으나,
 - 소화기는 월 1회 이상 작동가능 여부를 육안 등 신체감각을 이용하여 점검 하여 소정의 양식에 따라 점검 결과를 기록 하도록 하여야 함에도,
 - 청사 1층 엘리베이터 앞에 설치된 소화기를 점검한 결과, 2021년 2월 8일 공단 △△△에서 실시한 「2021년 3차 복무점검」 에서 소화기 점검관리 소홀의 건으로 지적 되었음에도 불구하고 2021년 4월 이후부터 감사일 현재 (2022.03.07.)까지도 점검 및 기록을 하지 아니한 사실이 있음.

3. 조치할 사항

○ 행정상 기관주의 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△ △△△△△】

－ 청사 내 비치된 소화기 점검소홀(※ 반복지적)

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△△】

－ 관련 지침 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련