

일련번호	△△△△△△-3
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2022년도 △△△△△△△ △△△△△△에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2022. 02. 18.

국립공원공단 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△△△△△ △△△△△△	2022	현지조치	-	-

제 목 : 심장충격기(AED) 설치에 따른 안내 표지 설치 필요

(현 황)

- △△△△△△△ △△△△△△에는 사무실 입구 AED가 설치되어 있으나, 누구나 쉽게 AED 위치를 인식할 수 있도록 소정의 표지를 하여야 하나 이를 이행 하지 않음.

(사진대지)



(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△ △△△△△△△】
 - AED 위치를 인식할 수 있도록 소정의 표시 설치