

감사결과처분요구서

일련번호	7	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할부서)	△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△)	처분요구 일자	2022.02.15.	회신 기일	2022.03.14.

△△△△△△△△△△

(행정상 시정, 행정상 통보)

제 목 사무소 소화기 미점검

관 계 기 관 △△△△△△△△△△

내 용

1. 현 황

- 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제2조에 의거, 공공기관에 설치된 소방시설 등의 유지 관리를 위하여 육안 또는 신체감각을 이용한 외관 점검을 월 1회 이상 실시하여 소방안전관리에 철저를 기하여야 함

2. 지적내용

- △△△△△△△△△△는 관련 규정에 의거 매월 1회 이상 소화기 등 소방시설 안전점검을 실시하여야 하나, 사무실에 비치한 소화기(1기)에 대하여 2021년 07월부터 감사일 현재(2022.01.28.)까지 점검하지 않은 사실이 있음.

3. 조치할 사항

- 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△】
 - 소화기 외관점검 후 기록 유지
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△】
 - 관련 규정 숙지 및 직원교육 등 재발방지 대책 마련