

감사결과처분요구서

일련번호	4	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할부서)	△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△)	처분요구 일자	2022.02.15.	회신 기일	2022.03.14.

△△△△△△△△△△

(행정상 시정, 행정상 통보)

제 목 화장실 외부 분전함 관리 소홀

관 계 기 관 △△△△△△△△△△

내 용

1. 현 황

- 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)에 의하면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 함

2. 지적내용

- △△△△△△△△△△에서 운영 중인 △△화장실 점검 결과, 남자 화장실 외벽에 설치된 전기 분전함이 별도의 잠금장치 없이 운영되고 있어, 불특정 다수에 의한 무단 접근이 가능하며 이로 인한 안전사고의 우려가 있는 것으로 확인됨

3. 조치할 사항

- 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△】
 - 전기 분전함 잠금장치 설치
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△】
 - 관련 규정 숙지 및 직원교육 등 재발방지 대책 마련