

감사결과처분(요구)서

일련번호	30	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△△ (△△△ △△△△△△△) (△△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	처분요구일로부터 각각 2개월 이내

△△△△△△△△△△△

(신분상 주의1, 행정상 통보)

제 목 △△△분소 지하수 개발공사 공사감독 업무 소홀
관 계 기 관 △△△ △△△△△, △△△△△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 공단 『공사업무집행규칙』 제18조 규정에 의거, 공사감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사준비단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 동 규칙 제28조, 제29조에 따라 공사감독관은 계약상대자의 현장대리인으로 하여금 주요공정별, 단계별로 그 시공상태, 규격, 수량이 설계도서와 서로 다름이 없음을 점검한 후 그 결과를 기록 날인한 시공확인표(별지 제8호 서식) 2부를 제출케 하여야 하며, 공사준공 후의 검사가 곤란한 부분에 대하여는 계약상대자의 협조를 얻어 그의 형상, 치수, 강도, 품질 등을 확인할 수 있는 기록 및 기타 필요한 자료(검사보고서, 사진, 품질 시험성적표 등)를 확보하여야 함

2. 현황 및 지적내용

○ 현 황

공 사 명	사업비(천원)	사업기간	계약업체	사 업 내 용
2019년 △△△ △△△분소 지하수 개발공사	16,500	2019.11.03. ~2019.11.25.	(주)△△△△	· 케이싱설치, 착정개발, 상부보호공, 양수시설 등

- △△△△△△△△△△△는 2019년 △△△ △△△분소 신축공사와 연계하여 신축 대상지의 상·하수도 연결이 불가능한 현장여건을 고려하여 지하수 개발공사를

별도 시행하면서, (주)△△△△과 공사비 16,500천원에 업체간 비교견적을 실시하고 2019년 11월 3일부터 2019년 11월 25일까지 지하수 1개공을 착공하였음

- 공사감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사준비단계부터 철저히 확인하여야 함에도, △△△분소 지하수 개발공사의 현장대리인으로 하여금 주요공정별, 단계별로 시공확인표 2부를 제출받지 않은 사실이 있으며, 공사준공 후의 검사가 곤란한 부분에 대하여는 계약상대자의 협조를 얻어 그의 형상, 치수, 강도, 품질 등을 확인할 수 있는 기록 및 기타 필요한 자료(검사보고서, 사진, 품질 시험성적표 등)를 확보하여야 함에도, 실 토출량 및 수위측정, 양수시험 관련 자료를 미확보(△△△분소 지하수 취수계획량 30m³/일) 하는 등 공사감독 업무에 소홀히 한 사실이 있음

※ 지하수 개발 (일반 등)시방서상 검사기준

구 분	시방서 기준
실 토출량 및 수위측정방법	안정수위 도달시 토출량으로 V-NOTCH 일류수심
양수시험	1회당 8시간

3. 조치할 사항

○ 신분상 주의1 (단기조치: 2개월 이내) 【△△△ △△△△△】

- 공사감독 업무 소홀

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	△급	△△△	공사	△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△△)	주의	2018.02.01. ~ 2022.06.01.

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련