

일련번호	△△△-11
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2022년도 △△△△△△△△△△에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사 종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제33조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2022. 07. 15.

△△△△△△ 감사만장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△	2022	현지조치	-	-

제 목 : 전기 배전함 시건장치 설치 필요

(현 황)

- 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)제1항에 따르면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 함

(위법부당내용)

- △△△△△△△△△△에서는 탐방서비 등 제공을 위해 △△△야영장 관리소, △△△지킴터 운영 중에 있으나 전기 배전함 개방되어 있어 탐방객 안전사고 우려가 있어 배전함 시건장치 설치가 필요함.

(사진대지)



△△△지킴터(배전함)



△△△야영장 관리소(배전함)

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△】
 - 배전함 시건장치 설치