

감사결과처분(요구)서

일련번호	26	감사자	○○○		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	1,419,000원
수감부서 (처리할 부서)	○○○○○○○○○○○○○ (○○○○○○○○○○○○○)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	채요구일로부터 각각1개월 이내

○○○○○○○○○○○○○
(재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 2021년 무장애 탐방로 조성공사 공사감독 업무 소홀
관 계 기 관 ○○○○○○○○○○○○
내 용

1. 업무처리기준

- 공단 『공사업무집행 규칙』 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 의거 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며, 동 규칙 제31조 (설계변경) 제1항 제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적정한 상태로 설계변경을 하여야 함.

2. 현황 및 지적내용


- 2021년 ○○○ 무장애 탐방로 조성공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	계 약 금 액	계 약 업 체
2021년 ○○○○○○○○ 무장애탐방로 조성공사	2021.05.18.~ 07.04	○○○○○○○○ ○○지구 탐방로입구 무장애탐방로 조성 1식	77,955천원	(주)청신개발

- 미시공 및 변경 현황

공 종	규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계 (A-B, 원)	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)		
목재경사로설치								
철재도장	녹막이+우레 탄2회	1식	795,383	795,383	795,383	0	795,383	미시공
목재난간 B형		6경간	102,073	612,437	0	0	306,804	변경시공
로프난간		6경간	0	0	51,134	305,633		
소 계							1,102,187	
제경비							316,815	
총 계							1,419,001	

- ○○○○○○○○○○○○에서는 ○○지구에서 가메봉구간에 이르는 250m 구간을 무장애 탐방로를 조성하는 사업을 통해 장애를 가진 탐방객들도 지질공원의 우수성을 관람할 수 있도록 하였다. 주요 공사내용을 살펴보면 목재경사로, 목재데크, 전망데크, 보행메트 설치 등으로 확인되었다.



- 준공설계서에 따르면 목재데크 B형의 경우 데크 구조물을 지지하는 하부 철물의 부식 등을 방지 하고자 철재면 도색(녹막이+우레탄2회)를 하도록 설계서에 반영되어 있음에도 현장 확인 결과 1구간, 3구간의 목재데크 B형 (총 17.5m)에 도색을 일부만 실시한 것으로 확인 되었고, 이에 따른 공사비를 정산하지 아니하여 총795,383원에 이르는 공사비가 과다 집행되도록 한

사실이 있다.

- 한편, 공사감독관(○급 ***)은 공법 등을 변경하려는 경우 현장 여건을 반영한 현장 실정보고와 설계변경 절차를 이행하여야 함에도 1구간 목재데크 B형(L=10.70m) 중앙부에 설치되는 목재난간을 로프난간으로 변경하면서 변경 절차를 누락하여 설치하였다고 자진신고를 접수 하였다. 정확한 사유를 살펴본 결과 공사 지역의 분소장의 의견을 반영하여 변경 시공한 것으로 진술하였으며 공사비 또한 정산하지 아니하여 306,804원에 이르는 공사비가 과다 집행되도록 공사감독 업무를 소홀히 처리한 사실이 있다.

3. 조치할 사항

- 2021년 무장애 탐방로 조성공사 공사감독 업무를 소홀히 한 **업무담당자 ○○○ ○급 ○○○**에 대하여 “**신분상 주의**” 처분이 요구되나,
 - 해당 건의 경우 **부적정 업무처리 자진신고**한 건으로, 『감사규정』 제28조 및 『부적정 업무처리 자진신고제 운영지침』에 따라 금번에 한해 감경하여 **업무담당자 ○○○ ○급 ○○○**에 대하여 “**신분상 불문**” 조치
- **재정상 회수** (단기조치: 1개월 이내) **【○○○○○○○○○○○○○○○○】**
 - 과다 집행된 공사비 1,419,000원 재정상 회수
- **행정상 통보** (단기조치: 1개월 이내) **【○○○○○○○○○○○○○○○○】**
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련