

일련번호	내장산백암-10
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2022년도 내장산국립공원백암사무소에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제33조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2022. 06. 17.

국립공원공단 감사만장 이 정 우 (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
내장산백암	2022	현지조치	-	-

제 목 : 가인야영장 취수시설 노후 시트지 제거

(현 황)

- 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)제1항에 따르면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 함

(위법부당내용)

- 내장산국립공원백암사무소 가인야영장 취수시설에 설치된 시트지가 노후 및 탈락되어 제거가 필요함

(사진대지)



(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【내장산국립공원백암사무소】
 - 시트지 제거