

감사결과처분(요구)서

일련번호	17	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조△△원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△) (△△△△△ △△△△△)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	채(요)알로부터 각1,6월이내

△△△△△△△△△△

(행정상 시정, 행정상 권고)

제 목 공원시설 안전점검 방법 개선 필요

관 계 기 관 △△△△△△△△△△△, △△△△△ △△△△△

내 용

1. 업무처리기준

- 공단 『공원시설물 안전점검 매뉴얼』에 의거, 공단점검 대상시설*에 대하여 1차 안전점검자는 [별표 2]에 따라 시설물의 전반적인 외관 상태를 평가한 후 **체크리스트를 작성하여 매분기말 10일 전까지 2차 안전점검자에게 제출하여야 함**

* 안전점검 대상시설은 공단에서 관리·운영 중인 시설물(임대시설 포함)에 한하며, 임대시설물은 안전점검 결과 안전등급이 C급 이하인 경우 그 결과를 소유주에게 통보한다.

- 2차 안전점검자는 C, D, E급 시설물에 대하여 1차 안전점검자와 **합동점검을 실시하고 결과를 매분기말까지 사무소장에게 제출한다.** 이때 면밀한 외관조사를 실시하고 간단한 측정·시험장비로 필요한 측정 및 시험을 할 수 있다.
- 이 때, ‘안전등급’이라 함은 정밀점검 또는 정밀안전진단 실시결과 **종합평가에 따른 당해 시설물의 안전상태를 나타내는 등급을** 말하며, ‘종합평가’라 함은 **상태평가와 안전성평가 결과에 의하여 시설물의 안전상태를 종합적으로 평가하는 행위**를 말한다.

2. 현황 및 지적내용

- △△△△△△△△△△△는 효율적인 공원시설 관리와 탐방객 안전을 유지하고 재난·재해 예방에 만전을 기하고자 「2022년도 공원시설물 안전점검 계획 수립

(△△산사무소-486호, 2022.02.13.)」을 시행하면서,

- 안전점검 대상시설을 공단에서 관리·운영 중인 시설물에 한하여 점검하도록 규정되어 있음에 따라, 농어촌도로(舊.국고59호선) 등 6개 시설*의 경우 공원구역 내 타기관(개인)관리 시설로서 안전점검 대상시설이 아님에도 점검대상에 포함하여 계획을 수립하였으며,

* 공원구역 내 타기관(개인) 관리 시설

시 설 명	위 치	관 리 기 관	비 고
농어촌도로(舊.국도59호선)	△△△~△△△	△△△(건설과)	
군도	△△야영장~△△동	△△△(건설과)	
△△△	△△야영장입구	△△△(건설과)	
△△△	△△△(△△△,△△ 경계)	△△△	
△△△△△△(진입도로)	△△△(△△△,△△ 경계)	△△△	
△△△ 주차장	△△△	△△△	

○ 상기 계획에 의거 2022년도 1분기 공원시설 안전점검을 이행하면서,

- 1차 안전점검자(지역담당자)는 시설물 전체부위에 대한 면밀한 육안검사한 내용을 안전점검 체크리스트에 기록하여 제출하여야 함에 따라 점검 결과 ‘불량’일 경우 그 위치 및 내용을 기재하여야 함에도,
- 법전탐방지원센터, 봉양탐방지원센터의 경우 1차 안전점검자(지역담당자) 점검 결과 기타결합사항에서 ‘불량’으로 판단하였음에도 그 위치 및 내용을 기재하지 않고, 시설물 안전등급을 ‘A등급(문제점이 없는 최상의 상태)’으로 판정*하여 2차 안전점검자(기술직 직원)에게 제출하는 등 공원시설 안전점검 업무를 소홀히 한 사실이 있음

* 공단 『공원시설물 안전점검 매뉴얼』에 따르면, 공원시설의 안전등급을 평가하는 자의 자격 등에 대한 별도 규정이 없는 상태이며, 지역책임담당자(비기술직 직원, 안전점검 관련 교육 미이수)가 종합평가(상태평가+안전성평가) 및 안전등급을 판단할 경우 해당시설의 안전점검에 대한 신뢰성을 담보하기 어려운 실정임

3. 조치할 사항

○ 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△】

- 공원시설 안전점검 대상을 적정하게 선정하여 점검계획 수립

○ 행정상 권고 (장기조치: 6개월 이내) 【△△△△△ △△△△△】

- 공원시설 안전점검시 안전등급의 신뢰성 확보를 위한 현장교육 등 방안 마련