

일련번호	△△△-10
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2022년도 △△△△△△△△△에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하
니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바
랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제33조의 규정에 의하여 재심의를 신청하
기 바랍니다.

2022. 05. 27.

△△△△△△ 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△	2022	현지조치	-	-

제 목 : △△ 야영장 관리동 외함접지 설치

(현 황)
○「한국전기설비기준」142.7 에 따르면 금속제 외함에는 접지공사를 시행하도록 하고 있고 절연성 물건위에 취급하는 시설 등은 예외로 하고 있음

(위법부당내용)

- △△△△△△△△△ △△야영장 관리동은 철제 컨테이너 박스 건물이며 하부 역시 철제 각관으로 설치되어 있으므로 누전 등으로부터 인체, 재산을 보호하기 위해 외함 접지가 필요한 실정임

(사진대지)



(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△】
- 외함접지 설치