

일련번호	△△△-7
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2022년도 △△△△△△△△△에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하
 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바
 랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제33조의 규정에 의하여 재심의를 신청하
 기 바랍니다.

2022. 05. 27.

△△△△△△ 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△	2022	현지조치	-	-

제 목 : △△동야영장 내 취사장 숲 수거함 비치 공간 내 방화사
 등 추가 비치 필요

(현 황)
○ 공단「야영장 안전관리에 관한 지침」2. 시설물 설치 및 운영·관리에 따르면 야영장내 숲 및 잔불 처리 시설을 별도의 공간에 마련하고, 1개 이상의 소화기와 방화사 또는 방화수를 비치하도록 하고 있음

(위법부당내용)

- △△△△△△△△△△(△△분소)에서는 탐방서비스 제공을 위해 △△야영장을 운영 중에 있으나, 숲 수거함이 비치된 공간에 1개 이상의 소화기와 방화사 또는 방화수의 추가 비치가 필요함

(사진대지)



(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△】
 - 숲 수거함 비치 공간 내 1개 이상의 소화기와 방화사 또는 방화수 추가 비치 필요