

일련번호	△△△-9
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2022년도 △△△△△△△△△에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하
니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바
랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제33조의 규정에 의하여 재심의를 신청하
기 바랍니다.

2022. 03. 18.

국립공원공단 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△ △ △	2022	현지조치	-	-

제 목 : 소화기 외관 점검 필요

(현 황)
○ 『공공기관의 소방안전관리에 관한 규정』 제2조에 의거, 공공기관에 설치된 소방시설등의 유지 관리실 태를 육안 또는 신체감각을 이용한 외관점검을 월 1회 이상 실시하여 소방안전관리에 철저를 기하 여야 함

(위법부당내용)
○ △△△△△△△△△는 탐방서비스 제공을 위해 △△△야영장을 운영 중에 있으며, △△△야영장 복합동 공중화장실내 화재 상황 시 신속한 진화를 위해 확산소화기를 비치하고 있음에도, 소화기 외관점검을 '22년 2월에는 미 실시함.

(사진대지)



(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△】
 - 소화기 외관 점검 필요