

일련번호	△△△△△-15
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2022년도 △△△△△△△△△△△△에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제33조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2022. 04. 07.

국립공원공단 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△△△	2022	현지조치	-	-

제 목 : 야영장 영지 전기분전함(차단기 부분) 시건 장치 보완 필요

(현 황)
○ 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)제1항에 따르면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 함

(위법부당내용)

- △△△△△△△△△△△△△(△△△분소)에서는 탐방서비스 제공을 위해 △△자동차야영장을 운영 중에 있으며, 야영장내 전기사용을 원하는 탐방객들에게 전기 사용이 가능하도록 전기분전함을 설치하고 있으나, 탐방객들이 사용하지 않는 차단기 부분의 분전함 케이스가 개방되어 있어 안전사고 등의 우려가 있는 실정으로 시건 장치 보완이 필요함

(사진대지)



(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△】
 - 전기분전함(차단기 부분) 시건 장치 보완 필요