

일련번호	△△△△△-14
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2022년도 △△△△△△△△△△△△에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제33조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2022. 04. 07.

국립공원공단 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△△△	2022	현지조치	-	-

제 목 : 옥외 소화기 보관 방법 개선 필요

(현 황)
○ 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)제1항에 따르면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 함

(위법부당내용)

- △△△△△△△△△△△△△(△△△분소)에서는 탐방서비스 제공을 위해 △△자동차야영장을 운영 중에 있으며, △△자동차야영장 매점 화재 발생시 신속한 대응을 위해 이동식 옥외 소화기를 배치하고 있으나, 소화기 배치 장소가 직사광선에 노출이 심함에도 소화기 덮개로만 덮어 보관하고 있어 소화기 노즐 등 주요 장비의 조기 노후가 우려되어 보관 방법 개선이 필요함

(사진대지)



(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△】
 - 옥외 소화기 보관 방법 개선 필요