

일련번호	△△△△△△△△-10
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2022년도 △△△△△△△△에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2022. 02. 25.

국립공원공단 감사반장 △ △ △ (인)

소속	행년도	처분종류	금액	인원
△△△△△△△△	2022	현지조치	-	-

제 목 : 월별 미점검 소화기 점검

(현 항)
○ 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」별표 1의 4에 따르면 공공기관에 설치된 소방시설등의 유지·관리상태를 육안 또는 신체감각을 이용하여 점검하는 외관점검을 월 1회 이상 실시하도록 하여야함.

(위법부당내용)

○ △△△△△ 일원에 설치된 소화기 일부가 미 점검된 채 운영되어 점검 필요

(사진대지)



대강당



8인실

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△】
- 점검조치