

(위법부당내용)

- △△△△△△△△△△원은 △△△△△△를 운영하며, 시설물 화재예방을 위해 소화기를 비치하여 운영하고 있으나, 센터 내에 비치된 소화기의 경우 매월 1회 이상 소화기별 안전점검을 실시하여야 함에도, 5월 이후 점검 기록이 없음.

(사진대지)



(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△원】
- 소화기 월 1회 이상 점검 필요