

감사결과처분(요구)서

일련번호	2	감사자	감사실		공개() 비공개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2023. . .	회신기일	처분요구일로부터 각개월내

△△△국립공원사무소 (행정상 시정, 행정상 통보)

제 목 야영장 일산화탄소 감지기 점검 소홀
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 업무처리기준

- 공단 「야영장 안전관리에 관한 지침」 제4조(책무)에 따라, 야영장 관리자는 사고 및 재난발생의 잠재적 발생 가능성을 파악하여 사전에 예방하고, 재난이 발생한 경우 그 피해를 최소화 하도록 노력하여야 하며, [별표] 국립공원 야영장 안전관리 기준에 따라, 매일, 정기(월간), 특별점검으로 구분하여 각종 감지기 정상작동 상태 여부 등 안전점검을 실시하여야 한다.

2. 현황 및 지적내용

- △△△국립공원 △△야영장 운영현황

구분	위치	조성연도	면적	야영장 동수	비고
△△야영장	△△ △△	2000	8,045㎡	48	

- △△△국립공원사무소에서는 △△야영장을 운영하며 이용객 질식사로 인한 안전사고 예방을 위하여 체류형 시설(산막) 내 일산화탄소 감지기를 설치·운영하며 안전사고를 예방하고 있으나, C-11영지 산막 내 설치되어 있는 일산화탄소 감지기의 경우 복무감사일 현재(4.14.) 정상 작동하지 않고 있는 등 야영장 안전점검을 소홀히 한 사실이 있음.

3. 조치할 사항

○ 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- 야영장에서 보유하고 있는 일산화탄소 감지기의 안전점검을 실시하여 상시 정상 작동 유지하도록 시정 조치

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련