

일련번호	△△△-1
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2023년도 △△△△△△△△△△에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제33조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2023. 3. 23.

△△△△△△ 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△ △△△△△△△	2023	현지조치	-	-

제 목 : 사무소 소화기 점검 필요

(현 황)
○ 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제2조에 의거, 공공기관에 설치된 소방 시설 등의 유지 관리를 위하여 육안 또는 신체감각을 이용한 외관 점검을 월 1회 이상 실시하여 소방안전관리에 철저를 기하여야 함.

(위법부당내용)

- △△△△△△△△△△는 시설물 화재예방을 위해 소화기를 비치하여 운영 하고 있으나, 사무소에 비치 된 소화기 1대의 경우 매월 1회 이상 소화기별 안전점검을 실시하여 함에도 2023년 2월부터 3월 23일 감사일 현재까지 점검한 기록이 없음.

(사진대지)



(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△】
 - 사무소 소화기 점검 필요