

(위법 부당내용)

- △△△국립공원△△사무소는 사무소 신축공사를 추진하며 현장에 소각시설을 설치하여 운영하고 있으나, 공사 자재와 밀접한 위치에 있어 화재 및 안전사고가 우려되는 실정으로 이동 조치가 필요함.

(사진대지)



(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△국립공원△△사무소】
 - △△△△△사무소 신축공사 현장 소각시설 이동 조치 필요