

# 국립공원공단 상임감사

## 시정, 통보

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| 제 목     | 야영장 안내간판 야간 확인 조명시설 미설치 |
| 소 관 기 관 | △△△△△△△△사무소             |
| 조 치 기 관 | △△△△△△△△사무소             |
| 조 치 기 한 | 처분(요구)일로부터 각 1개월 이내     |
| 내 용     |                         |

### 1. 업무개요

△△△△△△△△사무소는 쾌적한 공원환경 조성 및 탐방서비스 제공을 위하여 △△△△△△을 조성(일반영지 130동, 특화영지 36동)하여 운영하고 있으며, 관련 법률에 의한 안전점검을 실시하며 탐방객 안전관리에 최선을 다하고 있다.

### 2. 관계법령 및 판단기준

공단 「야영장 안전관리에 관한 지침」 제8조(이용안내)에 따라, 야영장 관리자는 다음 각 호의 사항이 포함된 안내간판을 야영객이 잘 볼 수 있는 곳에 설치하여야 하며, 야간에도 확인이 가능한 조명시설을 갖추어야 한다.

1. 야영장 시설배치도
2. 야영장 대피시설 및 대피로
3. 소화기 및 구급상자 위치도
4. 야영장 이용수칙

5. 이용객 안전수칙

6. 기타 각종 주의·금지사항

### 3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△사무소에서는 △△△△△△을 운영하며 야영장 시설배치도 및 야영장 대피로 등을 포함한 안내간판을 설치하여 야영장 이용 안내를 하고 있으나, 「야영장 안전관리에 관한 지침」 제8조(이용안내)에 따라 안내간판을 야간에도 확인이 가능하도록 조명 시설을 설치하여야 함에도, 복무감사일 현재 (2024. 8. 7)까지 조명 시설을 설치하지 않고 운영하고 있는 사실을 확인하였다.

#### 관련부서 의견

△△△△△△△△사무소는 2024. 8. 7. 수감 받은 제9차 복무감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

#### 조치할 사항

이사장(△△△△△△△△사무소장)은 야간에도 안내간판 내용을 확인할 수 있는 조명 시설을 설치하도록 조치하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△사무소장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)