

일련번호	△△△-2
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2024년도 △△△△△△△△△△에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 지정 요구사항에 대하여는 감사 종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제32조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2024. 4. 9.

국립공원공단 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△국립공원 사무소	2024	현지조치	-	-

제 목 : 야영장 소화기보관함 정비 필요

(현 황)

- 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제2조에 의거, 공공기관에 설치된 소방시설 등의 유지 관리를 위하여 육안 또는 신체감각을 이용한 외관 점검을 월 1회 이상 실시하여 소방안전관리에 철저를 기하여야 함

(위법부당내용)

- △△△△△△△△△에서는 화재예방 및 청사 소방시설관리를 위해 △△△야영장 내 영지별 소화기보관함을 설치하여 운영중에 있으나, B86, B95 영지의 소화기보관함의 경우 노후 및 훼손되어 정비가 필요함.

(사진대지)



(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△】
 - 야영장 소화기보관함 정비 필요