

일련번호	△△△△△-6
수령자	△△△△

현지조치 요구서

2024년도 △△△△△△△△△△△△에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제32조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2024. 4. 26.

△△△△△△ 감사만장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△△△	2024	현지조치	-	-

제 목 : △△△△△△△△ 내 비치된 소화기 점검 필요

(현 황)

- 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)제1항에 따르면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 함.

(위법부당내용)

○ △△△△△△△△△△△△(△△△△△△△△)에서는 긴급상황을 대비하여 △△△△△△내 소화기를 비치하고 있으나, 소화기 점검표를 점검한 결과 최종 점검은 2024년 1월로 확인됨. 따라서 △△△△△△△△△△△△는 관련 규정에 맞게 소화기 점검을 매월 실시할 필요가 있음.

(사진대지)



(조치할 사항)

○ 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△】
- △△△△△△△△ 내 비치된 소화기 점검 필요