

일련번호	△△△-2
수령자	△△△△

현지조치 요구서

2024년도 △△△△△△△△△에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이
현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사
종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제32조의 규정에
의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2024. 4. 5.

△△△△△△ 감사만장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△	2024	현지조치	-	-

제 목 : △△△△△△ 주차장 내 설치된 소화기 점검 필요

(현 황)

- 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)제1항에 따르면 모든
시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며,
시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 함.

(위법부당내용)

- △△△△△△△△△에서는 긴급상황을 대비하여 △△△ 주차장내 소화기를 비치하고 있으나, 소화기 점검표를 점검한 결과 최종 점검은 2023년 9월로 확인 됨. 따라서 △△△△△△△△△는 관련 규정에 맞게 소화기 점검을 매월 실시할 필요가 있음.

(사진대지)



(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△】
- △△△△△△ 주차장 내 설치된 소화기 점검 필요