

일련번호	△△△-7
수령자	△△△△

현지조치 요구서

2024년도 △△△△△△△△△△에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사 종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제32조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2024. 4. 5.

△△△△△△ 감사만장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△	2024	현지조치	-	-

제 목 : C형 안내표지판 화판 정비 필요

(현 황)

- 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)제1항에 따르면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 함.

(위법부당내용)

- △△△△△△△△△△에서는 탐방지원 서비스 제공을 위해 △△△△△△△△△ 인근에 탐방로 및 자연관찰로 병행 안내표지판을 설치·운영 중에 있으나 노후로 인해 화판의 들뜸 현상이 있어 정비가 필요한 실정임.

(사진대지)



(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△】
 - C형 안내표지판 화판 정비 필요