

국립공원공단 상임감사

시정, 통보

제 목	자체소방대 현행화 필요
소 관 기 관	△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

국립공원공단(이하 “공단”이라 한다)은 화재로 인한 재난발생을 사전에 예방·대비하고 화재 시 신속하고 효율적으로 대응·복구함으로써 인명 및 재산 피해를 최소화하기 위해 자체 소방계획서 작성하여 시행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제24조제5항(구 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제20조제6항)에 따라, 특정소방대상물(소방 안전관리대상물은 제외한다)의 관계인과 소방안전관리대상물의 소방안전관리자는 자체 소방계획서를 작성하고 자체소방대 및 초기대응체계 구성, 운영 및 교육을 시행한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△은 『화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률』 제24조제5항 (구 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제20조제6항)』에 따라 청사 자체소방 계획을 수립·시행중에 있으나, 자체소방대 편성 현황을 검토한 결과 2024년 전보 인사 및 퇴사 등으로 변경된 직원 6명(△△△, △△△, △△△, △△△, △△△, △△△)이 감사일 현재까지 자체소방대에 편성되어 있어 현행화가 필요하다.

[표 1] △△△△△△△△ 자체소방대 편성 현황

구 분		소 속	성 명	개별임무	비상연락체계	
					사무실	개인
대 장		△	△	총괄지휘	△	△
부대장(I)		△	△	현장지휘		△
지휘	지휘통제	△	△	지휘반 총괄		△
			△	119 신고 및 방송 비상연락(내·외부)		△
			△			△
대응	초기소화	△	△	진화반 총괄		△
			△	화재진압, 소화실패 시 방화문 폐쇄		△
			△			△
			△			△
	피난유도	△	△	사무동 1층		△
			△	사무동 2층		△
			△	생활관동		△
	응급구조	△	△	이용객 응급 구조		△
			△			△
	방호안전	△	△	화재복구		△
			△			△
			△			△
초기대응체계		구 분	A조(주간1)		B조(야간)	C조(휴일)
			(09~18시)		(18~9시)	(09~18시)
		운영책임자	△		야간안전요원	일직자
		대 원	당일 출근 직원			당일 출근 직원

자료: 사무소(원) 제출자료 재구성

관련부서 의견

△△△△△△△△은 감사 결과를 수용하면서 자체소방대 편성을 현행화하고 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△장)은 2024년 전보 인사 및 퇴사 등으로 변경된 직원에 대하여 자체소방대를 현행화하도록 조치하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)