

△△△△△△△ 상임감사

경고(1), 주의(2) 시정, 통보

제 목	안전점검 결과 조치사항 미이행
소 관 기 관	△△△ △△△△△, △△△△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△ △△△△△, △△△△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각각 2개월, 2개월, 1개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△△△△△△△△는 쾌적한 공원환경 조성 및 탐방서비스 제공을 위하여 △△야영장을 조성(△△△△△△ **동, △△△△△ **동)하여 운영하고 있으며, 관련 법률에 의한 안전점검을 실시하여 탐방객 안전관리에 최선을 다하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

△△「야영장 안전관리에 관한 지침」 제7조(안전관리 및 점검의 실시)에 따르면 야영장 관리자는 취사장, 화장실 등 공동사용 시설은 정기적으로 청소·소독하여 청결한 위생상태를 유지하고, 야영객에게 유해한 환경적 요인이 발생하지 않도록 관리하여야 하며, 관련 법률에 의한 안전점검을 매일, 월간, 특별 구분하여 실시하고, 점검결과 시설물 등에 위험요인이 발견될 때에는 즉시 그 시설물의 이용을 중단시키고 보수 등 안전조치를 취하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△△△는 △△야영장을 운영하며, 전기 안전사고 사전 예방을 위하여 △△△△△△△△에 전기 안전진단을 신청하여 실시하고 있다.

[표1] △△야영장 전기 안전진단 실시 현황

년도	세부점검항목	점검결과	종합판정	부적합사항	조치여부	비고
2022	절연저항	부적합	부적합	2동 △△△ 옆 주회로 우측 15분기 절연 기준치 미만(0.05 MΩ)	미조치	△△△△ △△△△
	인입구 배선	적합				
	옥내·옥외·옥측 배선	적합				
	누전차단기 상태	부적합		1동 화장실 3분기 차단기 동작불량	조치완료	
	개폐기 상태	적합				
	접지저항	부적합		1동 △△△ 옆 분전함 접지 기준치 초과(482Ω)	미조치	
2023	절연저항	부적합	부적합	1동 샤워장 좌측 1분기, 2동 △△△ 분전반 우측 16분기	조치완료	△△△△ △△△△
	인입구 배선	적합				
	옥내·옥외·옥측 배선	적합				
	누전차단기 상태	부적합		1동 화장실 3분기 차단기 동작불량	조치완료	
	개폐기 상태	적합				
	접지저항	부적합		1동 샤워장 분전함, 2동 소형 분전반 접지 기준치 초과	조치완료	
2024	절연저항	적합	부적합			△△△△ △△△△
	인입구 배선	적합				
	옥내·옥외·옥측 배선	부적합		배선불량	미조치	
	누전차단기 상태	부적합		차단기불량	조치완료	
	개폐기 상태	적합				
	접지저항	부적합		2동 소형 분전반 접지 기준치 초과(274Ω)	미조치	

※ 자료: △△△ 제출자료 재구성

「야영장 안전관리에 관한 지침」 제7조(안전관리 및 점검의 실시)에 따라 점검결과 시설물 등에 위험요인이 발견될 때에는 즉시 그 시설물의 이용을 중단시키고 보수 등 안전조치를 취하여야 한다.

그러나 △△△△△△△△△△△△는 [표1]과 같이 △△△△△△△△에서 실시한 전기 안전진단 결과 2022년의 경우는 절연 및 접지저항 등 부적합 사항이 발생하여 종합의견으로 전기설비에 대한 부적합 판정을 받았음에도 부적합 사항에 대하여 조치하지 않고 야영장을 운영하였으며, 2024년의 경우에는 옥내·옥외·옥측 배선 불량 및 접지저항 기준치 초과 등 부적합 사항이 발생하여 종합의견으로 전기설비에 대한 부적합 판정을 받았음에도, 감사일 현재(2024. 6. 28.)까지 부적합 사항(3개

항목) 중 일부(2개 항목)를 보수하지 않고 야영장을 운영하고 있는 사실을 확인하였다.

다만, 2023년 부적합 사항 3개항목(절연저항 부적합, 누전차단기 상태 부적합, 접지저항 부적합)에 대해서는 보완 조치를 완료한 사실은 특정감사 기간 확인되었다.

4. 조치할 사항

이사장(△△△ △△△△△△)에게 △△△△△△△△△△△△ △△야영장 전기 안전진단을 시행하면서 ‘22년 부적합 사항(절연저항 기준치 미만, 접지저항 기준치 초과)에 대한 보완조치를 미이행, ‘24년 부적합 사항(옥내·옥외·옥측 배선 불량, 접지저항 기준치 초과)에 대한 보완조치를 감사일 현재(2024.06.28.)까지 미이행한 △△△ △급 △△△에 대하여 “신분상 경고” 처분을 요구합니다.

또한, 해당연도 탐방시설과 업무를 총괄한 △△△ △급 △△△ (‘22.2.7~12.31.), △△△ △급 △△(‘23.1.1.~현재)에 대하여 각각 “신분상 주의” 처분을 요구합니다.

이사장(△△△△△△△△△△△△△△)은 △△야영장 전기 안전진단 부적합 사항에 대한 보완조치를 이행하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)