

일련번호	△△△-2
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2025년도 △△△△△△△△△에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 시정조치 하기 바라며, 감사 결과를 통보받은 날로부터 1개월 이내에 조치 결과를 통보하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제32조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2025. 5. 29.

국립공원공단 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△국립공원 사무소	2025	현지조치	-	-

제 목 : △△△△공원 화장실 소화기 점검 필요

(현 황)
○ 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제2조에 따라 공공기관의 장은 설치된 소방시설 등의 유지 관리를 위하여 육안 또는 신체감각을 이용한 외관 점검을 월 1회 이상 실시하여 소방안전관리에 철저를 기하여야 함

(위법부당내용)

- △△△△△△△△△에서는 시설물 화재예방을 위하여 △△△△공원 화장실 내에 소화기를 비치하여 운영중에 있으나, 2025년 점검이력은 누락되어 있는 실정으로, 소방시설 유지관리를 위하여 월 1회 이상 점검이 필요함.

(사진대지)

--	--

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△】
 - △△△△공원 화장실 소화기 점검 필요