

일련번호	△△△사무소-1
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2025년도 △△△국립공원사무소에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제32조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2025. 1. 24.

국립공원공단 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△ 국립공원사무소	2025	현지조치	-	-

제 목 : △△△△주차장 장애인 전용 주차구역 안내표지판 정비 필요


(현 황)

- 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)제1항에 따르면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 함.

(위법부당내용)

- △△△국립공원사무소는 탐방서비스 제공을 위해 △△△△ 주차장을 조성하여 운영하고 있으나, 주차장 내 장애인 전용 주차구역 안내표지판의 경우 고정되어 있지 않아 이용객 안전사고 및 분실 우려가 있는 실정으로 정비가 필요함.

(사진대지)



(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - △△△△주차장 장애인 전용 주차구역 안내표지판 정비 필요