

일련번호	△△△△△-3
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2025년도 △△△△△△△△△사무소에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제32조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2025. 3. 28.

△△△△△△ 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△△△△△△△ 사무소	2025	현지조치	-	-

제 목 : △△야영장 화장실 입구 부착물 교체 필요

(현황)
○ 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제2조에 따른 공공기관의 장은 설치된 소방시설 등의 유지 관리를 위하여 육안 또는 신체감각을 이용한 외관 점검을 월 1회 이상 실시하여 소방안전관리에 철저를 기하여야 함

(위법부당내용)

- △△△△△△△△사무소는 탐방서비스 제공 및 홍보를 위해 △△야영장 화장실 일원에 홍보물을 부착하였으나, 해당 홍보물 노후 및 훼손으로 미관을 저해하는 실정으로 교체가 필요함.

(사진대지)

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△사무소】
 - △△야영장 화장실 입구 부착물 교체 필요