

△△△△공단 상임감사

회수, 통보

제 목	오수처리시설 관리 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각각 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△공단(이하 ‘공단’이라 한다)은 계곡, 하천, 해수 등의 수질상태를 파악하고 △△△△내 자연생태계의 기초자원인 수생태계를 적정하게 관리하여 우수한 수질을 지속적으로 유지하고자 탐방객이 이용하는 오수처리시설, 먹는물 시설의 정기적인 검사 및 시설 개선 활동 등을 통해 「맑고 깨끗한 공원이용 환경」 조성에 노력하고 있다.

이에 따라, 공단은 관리책임이 있는 공중화장실, 대피소, 관리소 등 공원시설에서 발생하는 오수를 처리하기 위한 개인하수처리시설(이하 ‘오수처리시설’이라 한다)의 설치 및 관리에 기준 등을 체계화하여 공중 위생을 향상하고 △△△△ 물환경을 보전하고자 「오수처리시설 설치 및 관리 매뉴얼」을 제정·운영하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「오수처리시설 설치 및 관리 매뉴얼」 IV. △△△△ 특성을 고려한 오수처리시설의 설치 및 관리 - 3. 오수처리시설의 관리 - 가. 오수처리시설의 관리기준(하수도법 시행규칙 제33조) 제2, 제3항에 따라, 정화조는 연 1회 이상 내부청소를 하여야 하고, 오수처리시설은 그 기능이 정상적으로 유지될 수 있도록 침전 찌꺼기와 부유 물질 제거 등 내부청소를 하여야 하며, 청소 과정에서 발생한 찌꺼기를 탈수하여 처리하거나 분뇨수집·운반업자에게 위탁하여 처리하여야 하고 동 매뉴얼 IV. △△△△ 특성을 고려한 오수처리시설의 설치 및 관리 - 4. 오수처리시설의 위탁관리에서는 오수처리시설 관리 위탁 용역 관련, 오수처리시설 위탁관리업체 자격, 과업범위를 제시하고, 별첨7.에서는 개인하수처리시설 위탁 관리 용역 과업지시서(예시)를 안내하고 있다.

또한, △△△△△-△△△호(2020.2.12.) 「공원내 오수처리시설 위탁관리 계획 알림」에서는 공원 내 오수처리시설 위탁관리 기준 마련을 통한 수질 관리 강화로 청정한 △△△△ 환경 조성을 위하여 오수처리시설 위탁관리 과업지시서를 안내하였기에 △△△△△△△△△에서는 관련 규정에 따라 오수처리시설 관리에 최선을 다하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 오수처리시설 정화조 내부청소 소홀

△△△△△△△△△△는 와선대화장실을 포함하여 총 4개의 오수처리시설을 보유·관리하고 있다.

[표 1] △△△△△△△△△ 오수처리시설 현황 및 정화조 내부청소 미이행 현황

구분	시설명	주소	처리용량	정화조 내부청소 현황			비고
				2022년	2023년	2024년	
1	△△△화장실	△△시 △△동 산△△	20m³/일	○	○	○	
2	△△△△△화장실	△△군 △면 △△리 △△△	16m³/일	○	○	○	
3	△△△화장실	△△군 △면 △△리 산△-△△	10m³/일	x	○	x	
4	△△△△△△△△△△ 공중화장실	△△군 △△면 △△리 산△	5m³/일	○	○	○	

※ 자료: 사무소 제출자료 재구성 / 내부청소 이행 “○”, 내부청소 미이행 “x”

이에, 사무소에서 2022. 3. 19. ~ 2025. 3. 14.(감사일 현재)까지 관련 규정에 따른 오수처리시설 관리 현황을 점검하였다. 그 결과 [표 1]과 같이 공중 보전에 기여하고 청정한 자연환경 보전을 위하여 년 1회 시행하여야 하는 정화조 내부 청소를 △△△(現 △△△△)화장실의 경우 2022년과 2024년에 미이행 하였다.

나. 오수처리시설 위탁관리 감독 소홀

△△△△△△△△△△는 고도의 전문성이 요구되는 오수처리시설의 관리 효율성 제고를 위하여 공단 「오수처리시설 설치 및 관리 매뉴얼」에 따라, [표 2]과 같이 4개 시설에 대한 오수처리시설 위탁관리 계획을 수립하고, 위탁업체를 선정하여 계약서(과업지시서)에 따른 이행 여부를 관리·감독하고 있다.

[표 2] △△△△△△△△△△ 오수처리시설 위탁관리 대상시설 현황 및 주요 과업 내용

위탁시설명	주소	처리용량	주요 과업 내용	비고
계				
△△△화장실	△△시 △△동 산△△	20m³/일	-	
△△△△△화장실	△△군 △면 △△리 △△△	16m³/일		
△△△화장실	△△군 △면 △△리 산△-△△	10m³/일		
△△△△△△△△△△ △ 공중화장실	△△군 △△면 △△리 산△	5m³/일		

※ 자료: 사무소 제출자료 재구성 / 2022년부터 2024년까지 과업내용 동일

이에, 사무소의 위탁관리업체(이하 “(주)△△△△△”이라 한다.)에 대한 관리 감독 현황

및 위탁업체의 주요 과업 내용 준수 여부를 점검하였다.

그 결과, (주)△△△△△는 [표 2]의 과업지시서에 따라 방류수 자가측정을 상·하반기 연 2회 실시하여야 함에도, [표 3]과 같이 2022년 하반기 및 2024년 상반기 자가측정을 이행하지 않은 사실을 확인하였다.

[표 3] 오수처리시설 방류수 측정 현황

위탁시설명	측정 기준	측정 현황			비고
		2022년	2023년	2024년	
△△△화장실	연 2회 (상·하반기 각 1회)	1회 측정 상반기 (6.10.) 하반기 미측정	2회 측정 상반기 (6.13) 하반기 (11.21.)	1회 측정 상반기 미측정 하반기 (9. 3.)	
△△△△△화장실					
△△△화장실					
△△△△△△△△△ 공중화장실					

※ 자료: 사무소 제출자료 재구성

이에 따라, 사무소에서는 용역사업 준공 시 (주)△△△△△의 계약 내역 이행을 점검하고 방류수 자가측정 미이행 비용을 정산한 후 대금을 지급하였어야 함에도, 별도의 정산없이 용역비 전액을 지급하여 [표 4]과 같이 총 532,840원(부가세 포함, 484,400원 x 1.1)을 과다 지급한 결과를 초래하였다.

[표 4] 오수처리시설 위탁관리 용역비 재정산 현황 (부가세 별도)

구 분	계약 및 지급 금액	재정산 금액	회수금액	비고
계	968,800원	484,400원	484,400원	
2022년	416,000원	208,000원	208,000원	
	* 계약내역 시설별 2회 x 4개소 ** 수질분석비 50,200원 / 회당 	* 산출내역 : 시설별 1회 x 4개소 50,200원 x 4 = 208,000원		
2024년	552,800원	276,400원	276,400원	
	* 계약내역 시설별 2회 x 4개소 ** 수질분석비 69,100원 / 회당 	* 산출내역 : 시설별 1회 x 4개소 69,100원 x 4 = 276,400원		

※ 자료: 사무소 제출자료 재구성

따라서, 사무소에서는 관련 규정에 따라 년 1회 오수처리시설 정화조 내부청소를

시행하고, (주)△△△△△에게 과다 지급된 방류수 자가측정 비용 532,840원(부가세 포함, 484,400원 x 1.1)을 회수하여야 할 것이다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△에서는 종합감사 결과에 별다른 이견을 제기하지 않으면서, 과다 지급된 방류수 측정비용을 회수하고 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 오수처리시설 방류수 자가측정을 미이행 (총 2회) 하였음에도 별도의 정산없이 과다 지급한 용역비 532,840원을 회수 하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)