

△△△△공단 상임감사

△△1, 시정, 통보

제 목	본소 소관 공원시설물 안전점검 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△ △△△, △△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각각 2, 1, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

공단이 관리하는 공원 내 시설물의 안전점검 및 노후시설물 관리에 필요한 사항을 정하여 시설물의 기능과 탐방객 안전을 유지하고 재해 및 재난 예방을 목적으로 「공원시설물 안전점검 지침」을 제정(2024. 12. 11.)하여 공원시설물 안전점검을 실시하고 있다.

※ 지침 제정 이전에는 「공원시설물 안전점검 매뉴얼」에 따라 공원시설물 안전점검 실시

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「공원시설물 안전점검 지침」 제4조 1호 및 2호에 따르면 공단이 설치한 시설물의 안전 및 유지관리책임은 관리주체에게 있으며, 업무의 효율성을 위하여 별도의 관리책임자를 지정하여 시설물 안전 및 유지관리업무를 수행하게 할 수 있고 관리주체는 매년 2월말까지 시설물 안전 및 유지관리계획을 수립하여 시행

하여야 한다.

또한 제5조 1호에 따라 안전점검 대상시설물의 범위는 법규상 대상시설의 경우 「시설물의안전및유지관리에관한특별법」(이하 “시설물안전법”이라 한다) 제7조에 따른 1종, 2종, 3종 시설물(다만, 연장 50m 이상인 출렁다리 시설물은 3종 시설물로 지정토록 하고 법규상 대상시설로 본다.)이 있다.

안전점검 방법은 동 지침 제6조 1호에 따라서 법규상 대상시설은 시설물 안전법에서 정하는 바에 따라 안전 및 유지관리계획 수립·시행 및 제출, 안전 점검 등의 시행 및 결과보고 등을 별도로 시행·관리한다.

※ 안전점검(정기, 정밀, 긴급), 정밀안전진단의 실시 시기 및 점검 자격은 [별표 2]에 따른다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△△는 정기적인 시설물 안전점검 실시를 통해 안전 위해 요소의 사전 파악·제거로 주요 시설물의 기능 유지 및 안전한 고객 이용 환경을 조성하기 위하여 매년 시설물 안전 및 유지관리계획을 수립하여 시행하고 있다.

2022년부터 2025년까지 공원시설물 안전점검 계획 수립 내용과 점검 결과에 대해 점검한 결과, 점검 대상시설 총 486개(‘25년 기준)에 대하여 대부분 안전점검 체크리스트를 작성하고 각 분소별 내부결재를 득하여 기록·보관하고 있음을 확인하였다.

그러나 점검 계획에서 본소 소관 안전점검 대상시설(사무소, 탐방안내소 등)은 현황에 포함되어 있었지만 안전점검자 지정이 누락되어 있었고 안전점검 체크리스트도 미작성되어 있었으며 별도의 내부결재도 확인되지 않았다.

특히, 아래 [표 1]에서와 같이 2022년부터 2024년까지 점검 계획에서 △△동 탐방안내소 등에 대하여 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제11조(안전점검의 실시) 및 제5조(제3종시설물의 지정·해제 등)에 근거하여 3종 시설물 지정 및 안전관리를 위한 실태조사(안전점검)를 전문업체에 위탁시행한다는 내용이 포함되어 있었으나 시행하지 않은 사실을 확인하였다.

이에 따라 본소 소관 안전점검 대상시설에 대하여 누락된 안전점검자를 지정하고 분기별 안전점검과 함께 안전점검 체크리스트를 작성하여 보고하여야 하며, 또한 시특별시설과 관련하여 탐방안내소 등 공원시설물의 경우 관련 법령 확인 후 안전점검 계획에 반영 여부를 재검토할 필요가 있다.

[표 1] 탐방안내소 위탁시행 내용

-	-
2022년 안전점검 계획	2023년 안전점검 계획
-	-
2024년 안전점검 계획	2025년 안전점검 계획(진행중)

자료: 사무소 제출자료 재구성

관련부서 의견

△△△△△△△△△에서는 종합감사 결과를 수용하며, 본소 소관 등 공원 시설물 안전점검자를 재 지정과 분기별 안전점검 체크리스트를 작성 및 보관을 철저히 하고 탐방안내소 등의 시설에 대해서는 계획 반영 여부를 재검토할 것이며,

관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△ △△△△)에게 본소 소관 안전점검 대상시설에 대하여 안전점검자 지정이 누락되어 분기별 안전점검과 함께 안전점검 체크리스트 작성을 소홀히 하고, △△동 탐방안내소 등에 대하여 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제11조(안전점검의 실시) 및 제5조(제3종시설물의 지정·해제 등)에 근거하여 3종 시설물 지정 및 안전관리를 위한 실태조사(안전점검)를 전문업체에 위탁시행한다는 내용이 포함되어 있었으나 3년간 시행하지 않아 공원시설물 안전점검 관리 업무를 소홀히 한 △△직 △급 △△△에 대하여 “신분상 △△” 조치를 요구합니다.(△△1)

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 시특법 시설과 관련하여 △△동 탐방안내소 등 공원시설물에 대하여 관련 법령 확인 후 사무소 실정에 맞게 안전점검 계획 반영 여부를 재검토하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)