

감사결과 처분요구서

통보 요구

제 목 수선내역서 재료비 대비견적 미 첨부

소 관 부 서 김해·장유·진영·생림맑은물순환센터팀, 가축분뇨처리팀

조 치 부 서 김해·장유·진영·생림맑은물순환센터팀, 가축분뇨처리팀

내 용

1. 현황(업무개요)

연번	팀명	공사명	시행월	담당자
1	김해맑은물 순환센터팀	◦ 소화조 가온보일러배기배관 수선	4월	공업5급 최성훈
2		◦ 농축기 전동서터모터 교체 수선	4월	공업7급 강도영
3		◦ 화목맑은물 노후시설물 개선 공사	5월	시설7급 최준일
4		◦ 농축기동 천정크레인 제어반 수선	5월	공업7급 강도영
5		◦ 포기침사지 스킴배관 수선	5월	공업7급 강창헌
6		◦ 생물반응조(1~5계열) 내부반송펌프(1대) 수선	5월	공업7급 강도영
7		◦ 전하중계펌프장 가압펌프(C기) 토출밸브 전동구동장치 수선	5월	공업6급 이동은
8		◦ 가스저장탱크 출입 통제용 휀스 설치	5월	공업5급 성낙범
9		◦ 소화조(C지) 슬러지인발펌프 C호기 수선	5월	공업5급 성낙범
10		◦ 전하중계펌프장 CCTV(1개소) 추가설치 및 녹화저장장치(2대) 수선	5월	공업6급 이동은
11		◦ 일차침전지(2계열3지) 슬러지수집기감속기 및 밸브 수선	7월	공업5급 임현철
12		◦ 화목 메인전기실 냉방기 수선	7월	공업5급 장형욱
13		◦ 전하중계펌프장 축봉수 펌프 및 탈취설비약품펌프 구입	7월	공업6급 이동은

연번	팀명	공사명	시행월	담당자
14	김해맑은물 순환센터팀	◦ 전하2맨홀펌프장 수중펌프B호기 수선	8월	공업7급 박준형
15		◦ 전하중계펌프장 CCTV(5개소) 수선	8월	공업6급 이동은
16		◦ 특고수전실HV-1번 VCB고압판넬 디지털 보호계전기 수선	8월	공업5급 장형욱
17		◦ 일차침전지 전동셔터 교체 수선	9월	공업7급 강도영
18		◦ 생물반응조(4,5계열) 및 신분뇨 출입구 전동셔터모터 수선	9월	공업6급 이동은
19		◦ 바닥배수펌프 신품설치 및 잡용수펌프 수선	10월	공업5급 임현철
20		◦ 전하중계펌프장 가압펌프B기 토출밸브 전동구동장치 수선	10월	공업6급 이동은
21	장유맑은물 순환센터	◦ 소화조 피뢰설비 개선 공사	4월	공업7급 박성규
22		◦ 송풍기실 크레인 점검통로 설치 공사	4월	시설7급 배진령
23		◦ 케익호퍼C기 중량감지장치 교체	9월	공업6급 채승무
24	진영맑은물 순환센터팀	◦ 기설 총인처리시설 부상슬러지 제거장치 수선	2월	공업5급 엄상준
25		◦ 진영맑은물 방화문 수선	3월	시설6급 오승민
26		◦ 정문 출입구 차량 무선감지기 설치	3월	공업6급 남현수
27		◦ 시설물 유지관리용 호이스트 수선	3월	공업7급 박봉구
28		◦ 유입동 오수펌프 전동밸브 수선	4월	공업7급 박봉구
29	진영맑은물 순환센터 (진례맑은물)	◦ 죽곡맨홀펌프장 수중펌프 교체 수선	2월	공업8급 고동형
30		◦ 진영맑은물 관리사택 202호 수선	3월	시설7급 강봉수
31		◦ 고모맨홀펌프장 수중펌프 수선	3월	공업8급 고동형
32		◦ 수평 및 경사 스크류컨베이어 수선	3월	공업7급 이성주
33		◦ MBR공정 슬러지저류조 송풍기 수선	4월	공업7급 이성주
34		◦ BCS공정 공기압축기 교체 수선	4월	공업7급 이성주
35		◦ BCS/MBR 유량조정조 교반기 수선	4월	공업5급 김정민
36		◦ BCS공법 총인 역세수 공급펌프 수선	4월	공업8급 양승휘

연번	팀명	공사명	시행월	담당자
37	진영맑은물 순환센터 (진례맑은물)	◦ 초전맨홀펌프장 플렉시블 및 배관 수선	6월	공업8급 고동형
38		◦ MBR 유량조정조 교반기 수선	6월	공업5급 김정민
39		◦ 산본마을하수도 역세송풍기 및 배관 수선	6월	공업8급 고동형
40		◦ 상평맨홀펌프장 펌프B호기 수선	6월	공업8급 고동형
41		◦ MBR공정(B지) 침사경사형 컨베이어 수선	6월	공업8급 양승휘
42	생림맑은물 순환센터팀	◦ 한림 내오서마을 반응조 송풍기 수선	1월	공업7급 신훈호
43		◦ 한림맑은물 기설 태양광발전설비 수선	7월	공업7급 신훈호
44		◦ 한림맑은물 기설 저류조 송풍기A기 수선	7월	공업7급 노영찬
45		◦ 생림맑은물 시설물 개선 및 안전시설물 설치 공사	9월	시설7급 장용준
46		◦ 한림 시산4 시전맨홀펌프장 수중펌프 수선	10월	공업7급 노영찬
47		◦ 한림맑은물(증설) 반송 및 잉여슬러지펌프 수선	3월	공업8급 강현묵
48		◦ 안하맑은물 드럼스크린(A,B기) 수선	9월	공업7급 정성민
49	가축분뇨 처리팀	◦ 냉난방기 2대 수선	6월	공업6급 이동현

2. 관계법령(판단기준)

- 「지방계약법 시행규칙」
- 입찰계약(공사·용역·물품) 실무총서

▷ 「지방계약법 시행규칙」 제5조(거래실례가격 및 표준시장단가에 따른 예정가격의 결정) ① 거래실례가격을 기준으로 예정가격을 결정할 때에는 다음 각 호의 가격에 따른다.

1. 조달청장이 조사하여 통보한 가격
2. 기획재정부장관이 정하는 기준에 적합한 전문가격조사기관으로서 기획재정부 장관에게 등록한 기관이 조사하여 공표한 가격
3. 지방자치단체의 장 또는 계약담당자가 2 이상의 사업자에 대하여 해당 물품의 거래실례를 직접 조사하여 확인한 가격

3. 감사결과 확인된 문제점

- 수선내역서 재료비 선정 시 위 법령에 근거 거래실례가격을 선정하여야 하나, 김해맑은물순환센터팀(20건), 장유맑은물순환센터팀(3건), 진영맑은물순환센터팀(18건), 생림맑은물순환센터팀(7건), 가축분뇨처리팀(1건), 총49건의 수선내역서 재료비 견적서가 1개 사업자에 의해 선정하였음을 확인하였다.

조치할 사항

김해·장유·진영·생림맑은물순환센터팀과 가축분뇨처리팀장은

수선내역서의 재료비 선정 시 「지방계약법 시행규칙」 제5호제1호에 근거하여 재료비를 선정할 수 있도록 교육하여 주시기 바랍니다. (시정)

개별처분요구안 (2)번

감사결과 처분요구서

시정·주의 요구

제 목 산업안전보건관리비 정산내역서 미 첨부

소 관 부 서 진영맑은물순환센터팀(진례맑은물)

조 치 부 서 진영맑은물순환센터팀(진례맑은물)

내 용

1. 현황(업무개요)

공사명	사업기간	계약대상자	사업비(원), 부가세 별도	
			사업비	안전보건관리비
계				204,710
진례맑은물순환센터 BCS공정 공기압축기 교체 수선	`23.6.15.~6.21.	경원솔루션	4,100,000	27,640
진례맑은물순환센터 증설유입동 전동게이트 밸브 수선	`23.7.13.~7.27.	맑은물기계	4,537,000	29,650
진례맑은물순환센터 BCS공정 탈취기 순환펌프 개선	`23.7.11.~7.19.	월로종합펌프	1,424,000	9,200
진례맑은물순환센터 소방작동점검 지적사항 수선	`23.7.25.~7.28.	주)현대방재시스템	1,515,000	8,860
진례맑은물순환센터 MBR공정 세목스크린(B호기) 기어드 모터 교체수선	`23.7.12.~7.19	월로종합펌프	2,853,000	19,480
진례맑은물순환센터 BCS공정 처리배출장치(A호기) 수선	`23.8.24.~9.4	주)에코코	4,462,000	29,770
진례맑은물순환센터 MBR공정 협잡물종합처리 A호기 수선	`23.8.26.~9.4	민성산업기계	3,703,000	23,890
진례맑은물순환센터 MBR공정 협잡물처리 A호기 모터 교체수선	`23.9.14.~9.15.	민성산업기계	3,180,000	20,720
진례맑은물순환센터 MBR공정 철염공급펌프 B호기 및 맨홀펌프장 예비펌프장 수선	`23.10.13.~10.17.	월로종합펌프	2,313,000	14,590
진례맑은물순환센터 BCS공정 슬러지 인발펌프A호기 교체수선	`23.10.13.~10.17.	월로종합펌프	3,093,000	20,910

2. 관계법령(판단기준)

- 「산업안전보건법」 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등) 및 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부 고시)의 규정에 따라 안전관리비를 지급하였다.
- 또한 같은 기준 제7조 내지 제8조의 규정에 따르면 안전관리비는 근로자의 산업재해 및 건강장해 예방을 위한 목적으로만 사용하도록 되어 있고, 발주자는 수급인(계약자)이 안전관리비를 목적 외로 사용한 금액에 대하여 이를 감액조정하거나 반환을 요구할 수 있도록 되어 있으며, 목적 외로 사용할 수 없는 내용은 같은 기준 별표2(안전관리비 항목별 사용 불가내역)에서 정하고 있다.
- 따라서, 공사·수선·계약을 추진하면서 계약상대자가 준공 또는 기성요청 시 ‘안전관리비 사용내역(정산)서’를 제출받아 상기 기준에 따라 사용여부를 확인하고, 교통안전시설 또는 공사용 자재 등 목적 외로 사용하거나 부당하게 청구된 금액에 대하여는 감액조정하거나 반환을 요구하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

- 진례맑은물순환센터에서 지출한 10건의 수선지출내역서에서 안전관리비 지출 증빙서류가 미 첨부된 것을 확인하였다.

조치할 사항

진영맑은물순환센터팀장은

- ① 안전관리비 정산처리 업무를 소홀히 처리한 진영맑은물순환센터팀 공업5급 김정민, 공업6급 태기호, 공업7급 이성주, 공업8급 고동형에 대하여 「훈계 및 처분에 관한 내규」에 따라 「주의」 조치하고, **(주의)**
- ② 부당지급된 안전관리비 204,710원을 「환수」 조치하여 주시기 바라며, 앞으로 지방계약법 및 관계법령을 준수하여 계약업무를 추진하도록 소속 직원에 대한 직무교육을 강화하는 등 업무 추진에 철저를 기하시기 바랍니다. **(시정)**

감사결과 처분요구서

주의 요구

제 목 통합시설물유지관리시스템(FMS) 공용차 수선대장 관리 소홀
소 관 부 서 하수슬러지자원화처리팀, 진영·생림맑은물순환센터팀, 음폐수처리팀
조 치 부 서 하수슬러지자원화처리팀, 진영·생림맑은물순환센터팀, 음폐수처리팀
내 용

1. 현황(업무개요)

- 공사는 종이문서의 부정확성과 많은 분량의 비효율적인 문제(시간, 공간 등)를 해소하고 체계적이고 효율적인 시설물 유지관리를 위해 '18년 8월에 18,940천원의 사업비로 「통합시설물 유지관리시스템」을 구축하여 해당 부서에서 활용하고 있다.

[표. 공용차량 수선내역]

연번	차량번호	차종	관리팀	수선내역(건)		미 입력 건수
				통제원장	FMS	
1	경남06도 2269	덤프트럭	하수슬러지 자원화처리팀	2 (4,10월)	1 (4월)	1
2	82소8362	크레인카고트럭	진영맑은물순환센터팀	1 (9월)	0	1
3	97다5728	포터Ⅱ 1톤	생림맑은물순환센터팀	1 (1월)	0	1
4	94노4743	포터Ⅱ 1톤	생림맑은물순환센터팀	2 (6,8월)	1 (6월)	1
5	89녀3234	포터Ⅱ 1톤	생림맑은물순환센터팀	2 (6,9월)	0	2
6	87고3194	크레인카고트럭	생림맑은물순환센터팀	1 (10월)	0	1
7	83다5321	버큘로리23톤	음폐수처리팀	8 (1,2,4,6,7,8월/ 1,2월 각 2건)	4 (1,2월/ 각 2건)	2건

2. 관계법령(판단기준)

- 경영지원팀-3573(2018.6.25.) 「통합시설물 유지관리」 전산시스템 구축 완료보고
- 「취업규정」 제6조(성실의 의무)에 따르면 직원은 법령과 공사의 제규정을 준수하며 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 하며, 「김해시도시개발공사 공용차량 관리지침」에서는 차량 관리의 효율성을 기하기 위하여 공사의 차량 관리에 관하여 필요한 사항을 정하고 있다.
- 「김해시도시개발공사 관용차량 관리지침」 제4조(기록관리)에 따르면 총괄부서의 장은 보유차량에 대하여 차량운행일지 또는 통합시설물유지관리시스템에 기록을 유지·관리하여야 한다.
- 또한, 같은 지침 제10조(차량 관리방법)에 따르면 사용부서는 당해 차량에 대한 차량점검·정비·수리업무와 운전원 복무관리, 기타 차량 운영관리 전반을 담당하며, 제13조(근무지침)에서는 운전원은 선량한 관리자의 주의의무로써 차량을 관리하여야 함을 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

- 하수슬러지자원화처리팀, 진영·생림맑은물순환센터팀, 음폐수처리팀의 '23. 1. 1. ~ 10. 31.까지의 FMS의 공용차량 수선대장 수선내역과 통제원장의 차량수선 지출내역을 비교 확인한 결과 [표. 공용차량 수선내역]에서와 같이 미 입력한 사실을 확인하였다.

조치할 사항

하수슬러지자원화처리팀, 진영·생림맑은물순환센터팀, 음폐수처리팀장은

관련 규정을 준수하여 공용차량 수선내역 입력 등 공용차량 관리에 철저를 기하시기 바라며, 향후 이와 유사한 사례가 재발하지 않도록 직원 교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

감사결과 처분요구서

주의 요구

제 목 통합시설물유지관리시스템 소모품 관리 소홀

소 관 부 서 김해·장유·진영·생림맑은물순환센터팀, 하수슬러지자원화처리팀,
가축분뇨처리팀, 음폐수처리팀

조 치 부 서 김해·장유·진영·생림맑은물순환센터팀, 하수슬러지자원화처리팀,
가축분뇨처리팀, 음폐수처리팀

내 용

1. 현황(업무개요)

- 분임물품출납원(부서장)은 물품을 수령하거나 수령물품을 소속 직원에게 사용하게 한 때에는 물품운용부에 수입 및 사용경과 사항을 기록 관리하고 있으며,
- 공사는 종이문서의 부정확성과 많은 분량의 비효율적인 문제(시간, 공간 등)을 해소 하고 체계적이고 효율적인 시설물 유지관리를 위해 `18년 8월에 18,940천원의 사업비로 「통합시설물 유지관리시스템」을 구축하여 해당 부서에서 활용하고 있다.

2. 관계법령(판단기준)

- 경영지원팀-3573(2018.6.25.) 「통합시설물 유지관리」 전산시스템 구축 완료보고
- 물품관리규정

제5조(물품관리자의 직무와 책임) 물품관리자의 직무와 책임은 다음 각 호와 같다.

3. 분임물품출납원은 소관물품을 직접 운영 관리하는 부서장으로 하며 물품의 사용, 취급, 보관유지 및 기록 등에 관한 책임을 진다.

제9조(장부비치) ④ 제1항의 규정에 의하여 비치하는 내용을 전산입력 처리하는 경우에는 별도의 장부를 비치하지 않고 전산입력 처리로 장부비치를 갈음한다.

제29조(물품의 수령) 제3항에 따르면 분임물품출납원이 물품을 수령하거나 수령물품을 소속직원에게 사용하게 한 때에는 물품운용부에 수입 및 사용경과 사항을 기록관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

- 각 부서별 「통합시설물 유지관리시스템」에 입력된 각종 소모품 및 자재, 약품 등의 수량과 재고량이 일치하는지 자재 보관장소 등 현장을 방문하여 점검한 결과 [표]와 같이 20개 항목의 수량이 일치하지 않아 소홀히 관리되고 있음을 확인하였다.

[표. 시설별 통합시설물 유지관리시스템 재고 확인 목록]

부서명	분류	품명	규격	단위	재고	확인 수량	증감
김해맑은물 순환센터팀	소모품	LED투광등기구	PL1.0. 100W	개	10	0	△10
	소모품	V-벨트	A-49	개	1	0	△1
	소모품	V-벨트	A-52	개	2	0	△2
장유맑은물 순환센터	소모품	베어링	6314	개	6	5	△1
하수슬러지 자원화처리팀	소모품	락카	은색	개	2	7	5
	소모품	LED 램프	10W	개	25	3	△22
	소모품	LED 다운라이트	15W	개	6	11	5
	소모품	V-벨트	B76	개	1	6	5
진영맑은물 순환센터팀	소모품	배선용차단기	MCCB(동아) KBS-203b	개	2	1	△1
	소모품	베어링	6305zz	개	4	5	1
	소모품	인버터	sv037IG5A-4, 3.7kw	개	2	1	△1
	소모품	전자접촉기	MC(동아) KMC-18b	개	6	5	△1
진영(진례)맑은물순환센터	소모품	누전차단기	32GRhs 15A 30mA	개	4	3	△1
생림맑은물 순환센터팀	소모품	교류전자개폐기	MC-18b	개	1	0	△1
	소모품	V-벨트	B-55	개	6	3	△3
	소모품	LED투광기	50W	개	1	0	△1
가축분뇨 처리팀	소모품	베어링	6303	개	5	0	△5
	소모품	누전차단기	32EGR20A	개	1	0	△1
	소모품	압력게이지	Ø100, 10Bar	개	14	12	△2
음폐수처리팀	소모품	스텐볼밸브	25A	개	7	0	△7

조치할 사항

- ① 김해·장유·진영·생림맑은물순환센터팀, 하수슬러지자원화처리팀, 가축분뇨처리팀, 음폐수처리팀장은 상시 물품 및 소모품의 재고량을 정확히 파악한 후 「통합시설물 유지관리시스템」에 입력하는 등 전산관리의 적정성을 기하여 물품 및 소모품 관리에 소홀함이 없도록 하시기 바라며, (주의)
- ② 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 부서 직원에 대한 업무연찬 및 규정을 숙지하는 등 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

감사결과 처분요구서

주의 요구

제 목 관외 출장여비 교통(철도)비 증빙서류 미 첨부

소 관 부 서 생림맑은물순환센터팀

조 치 부 서 생림맑은물순환센터팀

내 용

1. 현황(업무개요)

- 김해시도시개발공사(이하 “공사”라 한다)의 임직원이 공사의 업무수행을 위하여 출장을 할 경우에 지급하는 여비(운임, 일비, 숙박비, 식비 등)을 지급하고 있다.

2. 관계법령(판단기준)

- 공사 「여비규정」 제8조(여비의 결제 및 정산) ③ 국내 출장자는 여행을 마친 날의 다음날부터 기산하여 1주일 이내에, 국외 출장자는 2주일 이내에 숙박비와 교통비의 세부 사용내역을 확인할 수 있는 증거서류를 갖추어 정산(또는 확인)을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

- 확인결과 운임비로 [표]의 철도운임(왕복) 33,800원을 정산하였으나, 증빙자료(철도예매표)를 미 첨부한 것을 확인하였다.

[표. 철도요금]

날짜	출발지	도착지	운임(원)
7월 31일	김해	대구	16,900
7월 31일	대구	김해	16,900
계			33,800

조치할 사항

생림맑은물순환센터팀장은

- ① 과다 지급된 여비 33,800원에 대해서는 관련 규정에 따라 조속히 환수조치 하시기 바랍니다. (시정)
- ② 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 부서 직원에 대한 업무연찬 및 규정을 숙지하는 등 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

감사결과 처분요구서

시정 · 주의 요구

제 목 관내 출장여비 수령 부적정

소 관 부 서 안전감사팀

조 치 부 서 안전감사팀

내 용

1. 현황(업무개요)

2020년 김해시 종합감사 결과 ‘개별처분요구안 17번’ 과 관련하여 전 부서 출장, 초과근무와 관련된 예산 출납사무의 법령·규정 준수 여부 및 회계처리 투명성 확보를 위해 전년도에 이어 올해도 전 부서로부터 12개월(‘22.11.1.~’23.10.31.) 기간의 관련 자료를 받아 2023년 정기종합감사 기간 중 병행하여 확인하였다.

- 김해시 감사관-2829호(2021.03.03.) ‘2020년 김해시도시개발공사 종합감사 결과 통보’ (개별처분요구안 17번)
- 안전감사팀-6143호(2023.10.23.) ‘복무 관련 예산출납 사무검사 계획’
- 안전감사팀-6157호(2023.10.25.) ‘복무(출장, 초과근무) 관련 검사에 따른 자료 제출’

2. 관계법령 및 판단기준

- 공사 「여비규정」 제5조(여비지급의 제외), 제7조(출장지의 구분)

제5조(여비지급의 제외) ① 사장은 여비를 지급하지 아니할 충분한 이유가 있다고 인정할 때에는 지급하는 여비를 감하거나 여비의 전부 또는 일부를 지급하지 아니할 수 있다.

제7조(출장지의 구분) ② 관내 출장의 경우에는 제8조의 규정에 불구하고 출장여행시간이 4시간 이상인 직원에 대하여 2만원을, 4시간 미만인 직원에 대하여는 1만원을 지급한다. 다만, 전용차량 배정직원에 대하여는 이를 지급하지 아니하며, 전용차량을 이용하는 직원에 대하여는 1만원을 감하여 지급한다.

○ 공사 여비업무 처리지침

- ▶왕복 2km 이내의 근거리 출장은 실비로 지급하며 실비 상한선은 4시간 미만인 경우 1만원, 4시간 이상인 경우 2만원을 넘지 못하며, 출장자는 증빙서류(승차권, 전표)를 갖추고 정산 신청을 해야 하며, 증거서류 구비가 어려울 경우 출장확인서, 현장사진 등을 근거로 버스, 전철 또는 택시 기본요금을 정액으로 지급
- ▶봉사(헌혈) 및 사회공헌활동 등 고유업무라고 볼 수 없는 사업의 출장은 여비를 지급하지 않음

○ 공무원 여비 Q&A 자료집(안전행정부)

- ▶1일 2회 이상 출장시 각각의 정당한 사유에 의하여 출장명령이 성립된 경우 각각의 출장 여비를 지급(단, 1일 출장비 합산액은 2만원을 넘을 수 없음)할 수 있으나, 출장목적, 실제 출장시간 등을 종합적으로 고려하여 동일한 출장인지, 각각의 출장인지를 판단하여야 함
- ▶하루 동안 4시간 미만 근무지내 출장을 여러 번 간 경우
[4시간 미만 근무지내 출장을 오전 1회, 오후 2회 등 하루 3회 이상 간 경우]
 - 근무지내 출장여비는 1일 2만원을 초과할 수 없으므로 2만 원만 지급
- [4시간 미만 근무지내 출장을 오전(또는 오후)에만 2회 이상 간 경우]
 - 출장명령을 각각 내지 않고 일괄 출장조치가 가능하므로 1만원만 지급
- [4시간 미만 근무지내 출장을 오전(또는 오후)에만 2회 이상 가고, 각각의 출장 시간을 모두 합하면 4시간 이상인 경우]
 - 출장시간을 합산하여 출장여비를 산정할 수 없으므로 1만원만 지급
- ▶같은 날에 각각의 출장으로 4시간 출장이 2회(2회 모두 관용차량 사용)인 경우 출장 1회당 1만원씩 총 2만원을 지급할 수 있음
- ▶같은 날에 각각의 출장으로 4시간 출장 1회(관용차량 사용), 2시간 출장 1회(관용차량 미사용)인 경우 4시간 출장(관용차량 사용) 건에 대하여 1만원을 감액, 2시간 출장에 대한 1만원을 더해 총 2만원을 지급할 수 있음

3. 감사결과 확인된 문제점

- 확인결과 ①계산착오 2건 3만원, ②출장거리 미달 1건 1만원, ③1일 자가 출장 여비 초과 8건 8만원, ④ 공용(4시간 이상) 출장여비 초과 2건 2만원, ⑤공용(4시간 미만) 출장여비 초과 3건 4만원, ⑥자가(4시간 미만) 출장여비 초과 4건 4만원 ⑦시간중복 5건 6만원 ⑧노동조합 활동 6건 6만원, **총 31건 34만원을 부적정하게 수령**하였으며, 그 내용은 아래의 [표]와 같다.

[표, 출장여비 부적정 수령내역 및 환수금액]

(단위: 천원)

연번	부서명	직급	성명	출 장		공용/ 자가	출장사유	환수 금액	환수 사유
				일시	금액				
	계							340	
1	안전감사팀	공업5급	김민 희	2.21. 13:30~17:30	30	공용	장유·안동체육공원 변전설비 점검	20	계산착오
2	체육시설 관리팀	계약마 급	권철 한	3월 전체	140	-	3월 출장여비 14만원 수령(실제 13만원)	10	
3	체육시설 관리팀	기술4급	구본 길	3.3. 10:30~11:30	10	자가	3월4일 FA컵 관련 전광판 및 제어실 상황 점검	10	출장거리 미달
4	안전감사팀	공업8급	박상 현	9.27.	30	자가	사업장복무점검/추석 연유 전사업장 안전점검	10	1일 자가 출장비 (2만원) 초과수령
5	체육시설 관리팀	환경8급	손수 정	5.18. 13:30~18:00 09:00~11:00	30	자가	CCM선포식 및 외부강사교육 참석/ 조경시설 점검	10	
6	진영스포츠 센터팀	행정5급	윤한 규	1.15.	30	자가	예산 기준경비 편성관련 협의/ 예산이체 활용계획 관련 부서장 협의	10	
7	진영스포츠 센터팀	체육마 급	이상 석	4.27. 09:00~10:00 13:00~17:00	30	자가	사업장 4월전기세 전달/ '24년 전국체전 및 국제대회경기장 관련 회의 참석	10	
8	진영스포츠 센터팀	공업7급	김태 우	10.24. 10:00~12:00 13:00~17:00	30	자가	'23년 교섭 및 조인식 참석/화장실 안심스크린 수령	10	
9	생림맑은물 순환센터팀	기술4급	김규 식	2.23. 15:56~17:30 09:59~14:00	30	자가	진례처리장 사업장 운영관련 업무협의/ 가축분뇨 증설관련 업무협의 및 견학	10	
10	생림맑은물 순환센터팀	시설7급	장용 준	2.9. 09:30~18:00	30	자가, 공용	김해시 하수도정비 기본계획 업무협의 /차집관로 맨홀상태 점검	10	
11	장유맑은물 순환센터팀	공업7급	민선 규	6.8. 10:10~14:10 14:30~17:30	30	자가	밀폐공간 안전교육 참석 및 자재 구입/유하,맨홀펌프 장 예초작업	10	
12	체육시설 관리팀	공업8급	정은 서	4.19. 07:30~16:30	20	공용	장유·임호·안동· 어방체육공원 전기시설 연차 점검	10	공용차 4시간 이상 출장여비 초과수령
13	진영스포츠 센터팀	행정3급	문용 관	3.6. 10:00~17:00	20	공용	제6대 사장 취임에 따른 '23년 주요 현안보고 및 개발사업 현장 방문	10	

연 번	부서명	직급	성명	출 장		공용/ 자가	출장사유	환수 금액	환수 사유
				일시	금액				
14	기획경영팀	공업6급	주갑열	9.7. 10:00~13:00 14:30~16:30	20	공용/ 공용	삼미반응조 송풍기 점검/안하(기설) 드럼스크린 수선	20	공용 4시간 미만 출장여비 수령
15	생림맑은물 순환센터팀	공업6급	윤성화	9.12. 15:00~17:00	10	공용	용산 SBR 솔벨브 작동 이상에 따른 점검	10	
16	장유맑은물 순환센터팀	시설6급	윤정열	3.30. 15:10~17:00	10	공용	차집관로 및 공사장 주변 맨홀 점검	10	
17	해동이스포 츠센터팀	체육마급	이소영	5.9. 09:00~12:00	20	자가	신규채용자 임용장 수령 후 신규 직원교육 및 시설 견학	10	자가 4시간 미만 출장여비 초과 수령
18	생림맑은물 순환센터	공업8급	이혜영	4.6. 10:00~13:00	20	자가	안하(기설) 탈취기 현장제어반 점검 및 조작작업 지원	10	
19	생림맑은물 순환센터	공업6급	윤성화	6.26. 13:40~15:40	20	자가	마울하수도 및 맨홀펌프장 가동상태 점검	10	
20	진영스포츠 센터팀	행정5급	윤한규	10.19. 16:00~18:00	20	자가	지출서류 제출 및 혁신회의 참석	10	
21	체육시설 관리팀	시설7급	강환수	2.1. 09:30~14:30	20	공용	상동·안하·한림 협잡물 반출작업	10	시간중복
22	생림맑은물 순환센터팀	공업7급	정성민	3.24. 10:00~16:00 14:40~15:50	20	공용/ 자가	장방1 펌프설치 및 진말2 펌프 신규설치 /한림 검침 및 탈수기 세척	10	
23	진영맑은물 순환센터팀	공업5급	김현태	6.27.	40	자가	노후 PLC수선을 위한 점검보조, 공기베어링 송풍기 인버터 특수팬 대여	20	
24	장유맑은물 순환센터팀	시설7급	배진령	3.8. 13:00~17:00	20	공용	차집관로 순찰 및 공사장 주변 시설물 점검	10	
25	장유맑은물 순환센터팀	공업7급	민선규	4.7. 15:30~16:50 15:40~17:00	20	자가	수중펌프 콘덴서 설치 작업	10	
26	진영스포츠 센터팀	공업7급	김태우	4.28. 13:10~15:30	10	자가	노동조합 단체티셔츠 수령	10	노동조합 활동 출장여비 수령
27	장유스포츠 센터팀	체육마급	임누리	1.16. 13:10~14:10	10	자가	노동조합 설 명절 선물세트 수령	10	
28	해동이스포 츠센터팀	체육마급	함태호	2.16. 17:00~18:00	10	자가	임시대의원대회 참석	10	

연 번	부서명	직급	성명	출 장		공용/ 자가	출장사유	환수 금액	환수 사유
				일시	금액				
29	진영스포츠 센터팀	계약마급	송주용	1.16. 12:30~14:30	10	자가	노동조합 명절선물 수령	10	노동조합 활동 출장여비 수령
30	동부스포츠 센터팀	계약마급	안금조	1.6.	10	자가	노동조합 명절선물 수령	10	
31	장유스포츠 센터팀	계약마급	정해용	8.4. 15:00~18:00	10	자가	대의원대회 참석	10	

4. 조치할 사항

- ① 안전감사팀장은 출장여비를 부적정하게 수령한 안전감사팀 김민희 외 26명을 「훈계 및 처분에 관한 내규」 제4조 8호(기타 직원이 의무를 다하지 못한 때)에 따라 「주의」 조치하고, (주의)
- ② 안전감사팀장은 부적정하게 지급된 여비 34만원에 대해서는 관련 규정에 따라 조속히 환수조치 하시기 바랍니다. (시정)
- ③ 해당 부서장은 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 부서 직원에 대한 업무연찬 및 규정을 숙지하는 등 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

감사결과 처분요구서

주의 요구

제 목 초과근무 결과보고서 작성 소홀

소 관 부 서 전 부서

조 치 부 서 전 부서

내 용

1. 현황(업무개요)

- 공사는 매년 전 부서에 대해 통상적으로 정해진 정규 근무시간 외에 추가로 근무하는 초과근무 시간을 산정한 「초과근무시간 운영계획」을 수립하여 초과근무를 시행하고 있다.

2. 관계법령(판단기준)

- 기획경영팀-655(2021.01.20.) ‘임시 초과근무시간 운영 알림’ 의[붙임2] 초과근무 운영 기본지침에는 초과근무의 부적정 사례의 근본적 예방을 위해 ‘평일 2시간, 토요일 및 휴일 4시간 이상 근무 시는 객관적 자료로서 결재’를 받도록 명시하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

- 초과근무의 부적정 사례의 근본적 예방을 위해 ‘평일 2시간, 토요일 및 휴일 4시간 이상 근무 시에는 실제 근무 여부 및 수당 지급의 객관적 자료 입증을 위해 부서장 결재를 받도록 하고 있다.
- 전 부서를 대상으로 감사범위 기간에 해당하는 `22.11.1. ~ `23.10.31.까지 ‘평일 2시간, 토요일 및 휴일 4시간 이상’ 초과근무 실시 후 초과근무 결과보

고서 결재 누락 여부를 확인한 결과 [표]와 같이 총 2,238건 중 272건을 누락하여 평균 12.1%의 누락율을 확인하였다.

- 이것은 전년도 평균 누락율 53.4% 대비 41.3%가 개선 된 것을 확인하였으며, 기획경영팀, 장유·생림맑은물순환센터팀은 누락율이 30% 이상으로 타 부서에 비해 높게 나타났다.

[표. 부서별 초과근무 결과보고서 누락내역]

순위	부서명	평일 2시간, 토요일 및 휴일 4시간 이상		누락율(%)
		초과근무횟수	보고누락횟수	
계		2,239	272	12.1%
1	기획경영팀	45	32	71.1
2	장유스포츠센터팀	158	68	43.0
3	생림맑은물순환센터팀	73	22	30.1
4	해동이스포츠센터팀	53	12	22.6
5	가축분뇨처리팀	104	18	17.3
6	개발사업팀	53	7	13.2
7	진영맑은물순환센터팀	254	32	12.6
8	체육시설관리팀	233	25	10.7
9	장유맑은물순환센타팀	125	13	10.4
10	안전감사팀	89	9	10.1
11	재무회계팀	91	9	9.9
12	동부스포츠센터팀	41	4	9.8
13	음폐수처리팀	107	5	4.7
14	김해맑은물순환센터팀	193	4	2.1
15	진영스포츠센터팀	507	10	2.0
16	하수슬러지자원화처리팀	113	2	1.8

4. 조치할 사항

전 부서장은

- ① ‘평일 2시간, 토요일 및 휴일 4시간 이상 초과근무’의 객관적인 자료인 「초과근무 결과보고」결재가 누락되지 않도록 사후 승인 업무를 철저히 하시기 바라며, (주의)
- ② 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 부서 직원에 대한 업무연찬 및 관련 공문과 규정을 숙지하는 등 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

현지조치 시설물 유지관리 등 소홀 **[시정]**

현 지 조 치 요 구 서

「2023년 정기종합감사」시(12월11일) 지적된 사항을 아래와 같이 현지처분
요구하니 즉시 조치하시기 바랍니다.

2022. 12. 27.

감사반장 성명 김 미 경 (인)

			감 사 담 당 자			
No. 1			직급	과 장	성명	김민희
기관명·부서	시행년도	행정상조치	재 정 상 조 치		신분상 조치	
			조치방법	금 액		
도시개발공사	2023	시정	-	-	-	-

【 제 목 】 시설물 유지관리 등 소홀

○ 음폐수처리팀 물품 및 자재 보관창고 환경정비 불량



음폐수처리팀 물품 및 자재 보관창고