

## 현지조치

## 시설물 유지관리 등 소홀 [시정]

### 현 지 조 치 요 구 서

「2024년 정기종합감사」시 지적된 사항을 아래와 같이 현지처분 요구하니  
즉시 조치하시기 바랍니다.

2024. 11. 29.

감사반장 성명 ○ 미 ○ (인)

|        |      |       | 감 사 담 당 자 |     |        |     |
|--------|------|-------|-----------|-----|--------|-----|
| No. 1  |      |       | 직급        | 과 장 | 성명     | ○민○ |
| 기관명·부서 | 시행년도 | 행정상조치 | 재 정 상 조 치 |     | 신분상 조치 |     |
|        |      |       | 조치방법      | 금 액 |        |     |
| 도시개발공사 | 2024 | 시정    | -         | -   | -      |     |


### 【 제 목 】 시설물 유지관리 등 소홀



○○체육관 남서2층계단 통신선 고정 불량



○○스포츠센터  
출입구 미끄럼방지매트 불량



○○스포츠센터  
지하 수영장 열교환기 배관 보온 불량