

나. 제 목 : 하양연장구간 승강설비 무상유지보수 관리 미흡

(1) 업무개요

1호선 안심~하양 복선전철 건설공사(1,2공구)의 승강설비(에스컬레이터)는 개통 후 6개월 동안 계약자가 무상으로 유지보수를 수행해야 한다. 이에 따라 ☆팀은 별도의 유지보수 용역 계약 없이 유지보수를 진행했으며, 계약자가 대구한의대병원역은 2025년 3월 5일까지, 부호역과 하양역은 2025년 3월 8일까지 유지보수를 시행하였다.

(2) 관계 규정 및 판단 기준

공사시방서에 따라 계약자는 완료검사일로부터 1구간(2구간) 개통 후 6개월³⁾ 동안 승강설비를 무상으로 유지보수해야 하며, 승강기 안전관리법 제39조에 따라 승강기 유지관리업을 영위하려는 자는 시·도지사에게 등록해야 하며, 등록을 위해서는 승강기 종류별 자본금(개인의 경우 자산평가액), 기술인력 및 설비를 갖추어야 한다. 또한, 공사(☆팀)의 승강기 운행 및 관리내규 제8조에 의거 무상유지보수 기간(재사용검사 합격일로부터 6개월) 동안 유지관리업자가 자체점검 기준(점검 기준, 항목 및 방법 등)에 따라 점검을 수행하도록 해야 하며, 격주 점검은 사규에 정한 점검표에 따라 실시해야 한다.

《 관련근거 》

【대구도시철도 1호선 안심~하양 복선전철 건설공사(1,2공구) 실시설계 공사시방서(☆), 2019.2, 대구광역시 도시철도건설본부】

제6장 에스컬레이터 6-1-11. 보수관리

계약자는 완료검사일로부터 1구간(2구간) 개통 후 6개월간 무상으로 유지보수(월 정기점검 포함)하여야 하며, 이 기간 중 필요한 급유, 성능조정 및 소모품교체 등 모든 사항을 책임져야 한다.

【승강기 안전관리법】

제39조(승강기 유지관리업의 등록)

- ① 승강기 유지관리를 업으로 하려는 자는 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 시·도지사에게 등록하여야 한다. 행정안전부령으로 정하는 사항을 변경할 때에도 또한 같다.
- ② 제1항 전단에 따라 등록을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 승강기의 종류별 자본금(개인인 경우에는 자산평가액을 말한다)·기술인력 및 설비를 갖추어야 한다.

【승강기 운행 및 관리내규】

제8조(승강기 점검결과 보고 및 확인)

- ① 승강기유지관리책임자는 승강기유지관리업자가 자체점검시 자체점검기준(점검 기준·항목 및 방법 등)에 따라 점검하고, 격주점검은 사규에 정한 점검표에 따라 점검하도록 하여야 한다.

3) “승강설비 무상보수책임기간변경 보고(기계공사팀-1449,2024.8.12.)에 의거 계약자는 승강설비 재사용검사 합격일로부터 1구간(2구간) 6개월간 무상으로 유지보수(월 점검점검 포함)하여야 한다.” 로 변경

(3) 감사 결과 확인된 문제점

승강설비(에스컬레이터) 점검은 법적으로 자격을 갖춘 유지관리업체 및 승강기 자격을 보유한 기술자만 수행할 수 있다. 따라서, ☆팀은 무상유지보수 기간 동안 관련 부서로부터 유지관리업체의 자격 및 보수계획을 확인한 후, 자체 유지보수 계획(업체, 점검자, 점검 주기 및 내용, 보수 지원 체계 등)을 수립하여 승강설비(에스컬레이터)를 관리해야 하나, 이러한 절차를 확인하지 않았으며, 유지보수 계획도 수립하지 않아 업무를 소홀히 하였다.

(4) 부서 의견

하양연장구간 승강설비 무상유지보수 관리를 소홀히 하였으며, 업무 추진에 최선을 다하겠습니다.

(5) 조치할 사항

☆팀은 무상유지보수 기간 동안 유지관리업자의 자격과 보수계획을 반드시 확인하고, 자체 유지보수계획을 수립하여 승강설비가 적절히 관리될 수 있도록 조치하기 바랍니다.

(6) 처분사항

(가) ☆팀 ◁ ◎급 ●●● 신분상 주의