

모 범 사 례

2

선택적촉매환원장치 촉매 재생을 통한 사업비 절감

- 촉매 교체주기(3년) 도래시 전면 교체로 비효율적 예산집행
- 촉매 재생을 통한 촉매 제작 및 교체 사업비 절감

□ 현황

- 촉매 사용기간(3년) 경과 후 NOx 제거효율 저하되는 시점 교체
- 각 호기별 촉매 1, 2, 3단(8.60m³×3단) 전면 교체 시행
- 촉매 사용기간 연장을 위한 재생기술 도입 필요

□ 추진(수범)내용

- 촉매 재생방법
 - 촉매 내부에 부착된 오염물질을 Dry Ice 펠릿을 분사하여 외부로 배출
 - 촉매 내부 코팅을 통해 촉매 능력 복구
- 촉매 재생을 위한 관련 업체 협의 실시(2회)
- 생활폐기물 소각시설 촉매 재생 적용 사업장 벤치마킹 실시(경기도)
- 1호기 촉매 3단 중 2, 3단 촉매 재생 실시(2023년) ※ 1단 : 제작 교체

□ 효과

- 촉매 교체주기 연장(3년 → 6년)으로 운영비 절감
 - 3단 전체교체 대비 158백만원 절감 : (전체교체) 360백만 / (실집행액) 202백만원
- 촉매 재생완료 후 처리장 운영결과 질소산화물 자체기준 이하 배출

□ 수범자

소 속	직(급)	성 명	최초임용일	현부서 보직일	수범기간

※ 실제 제안서 제출직원, 계획수립 및 추진 직원을 기재할 것.  허위판명시 관련자 엄중 조치