

서울물재생시설공단 감사실

현지조치*

(※ 고의·과실이 없고 지적 내용에 대한 다툼이 없는 경미한 사항)

제 목 탄천센터 현장점검 지적사항

관 계 부 서 탄천센터

내 용

- 점검대상 : 탄천센터 주요 시설물 및 본부일부
- 점검일자 : 2024. 5. 27.(월) ~ 31.(금)
- 지적사항 : 총 2건

[그림1] 현장지적사항

	
(전)	(후)
2처리장 송풍기동 2층(연구소 실험실 측) 전원부 노출 확인. 보강 및 시건 필요.	
	
(전)	(후)
폐기물 집하장내 폐유 및 배터리 등 각종 폐기물이 오랜기간 존치되어 자연발화 등 우려가 있으니 적법한 절차에 의거 조속한 반출 필요	

관계부서 의견 (및 검토결과)

탄천센터 담당부서는 현지조치 요구사항을 수용하였다.

조치할 사항

서울물재생시설공단 물재생운영본부장¹⁾은 지적사항에 대한 조치를 이행하시기 바랍니다.
(현지조치요구_회보 필요)

1) 감사규정 제20조(시정요구 등)