

감사결과 처분요구서

일련번호	2024-특2				
제 목	태양광 발전설비 점검시 규정된 안전점검표 미사용				
소관부서 : 항만시설부					
처분연월	행정상 조치	신분상 조치	재정상 조치		비 고
			조치방법	금액(천원)	
2024. 09.	시정조치	-	-	-	-

1. 요구 사항

태양광안전관리용역 업체는 태양광 안전점검시 「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」 별지 9호 서식을 사용하여 점검하여 주시고, 소관부서에서는 철저히 관리·감독하여 주시기 바랍니다.

2. 추진 경과

- ('19.10월 ~ '20. 2월) 월드마린센터 주차장태양광 발전공사
 - 발전용량 : 468kW, 사업비(VAT포함) : 1,479백만원
- ('20.4월 ~ '21. 1월) 여수광양항 유희부지 태양광발전 타당성 조사용역 시행
 - 사업여건 및 입지특성 분석, 최적의 태양광 발전소 건설계획 수립
- ('21. 6월) 『2030 신재생에너지 추진계획』 수립
 - 유희부지 및 태양광, 풍력, 지열 등 다양한 신재생에너지 활용, 2030년까지 사용에너지의 100%를 신재생에너지로 공급
- ('22.1월 ~ 6월) 광양항 냉동냉장창고 태양광 설치공사
 - 발전용량 : 582kW, 사업비(VAT포함) : 1,078백만원
- ('22.9월 ~ '23.3월) 하포일반부두 주차장 태양광 설치공사
 - 발전용량 : 626kW, 사업비(VAT포함) : 2,117백만원

○ 태양광발전사업 현황

No	사 업 명	사 업 기 간	발전용량(kW)	사업비(VAT포함)
1	월드마린센터 주차장 태양광 설치공사	'19.10. ~ '20.2.	468	1,479백만원
2	광양항 냉동냉장창고 태양광 설치공사	'22.1 ~ '22.6.	582	1,078백만원
3	하포일반부두 주차장 태양광 설치공사	'22.9. ~ '23.3.	626	2,117백만원
4	여수연안여객터미널 주차장 태양광설치공사	계약해지('23.5)	211	629백만원
-	합 계	-	1,676	4,674백만원

3. 감사 결과

1) 태양광 발전사업 절차의 적정성

- 위 소관부서는 2019년 월드마린센터 주차장태양광 발전공사를 시작으로 2023년 하포일반부두 주차장 태양광발전까지 공사가 관리하는 유희부지를 활용하여 태양광발전사업을 추진하였다. 또한 2020년 『여수광양항 유희부지 태양광발전 타당성 조사용역』, 2021년 『2030 신재생에너지 추진계획』을 통해 태양광 발전소 입지분석 및 태양광, 풍력, 지열등 다양한 신재생에너지를 활용하여 2030년까지 사용에너지의 100%를 공급하는 것으로 계획하였다. 이러한 계획에 따라 유희부지내에 태양광발전공사를 추진하였고 현재까지 1,676kW의 설비를 갖추고 매년 1,635MWh의 전기를 태양광으로 발전하고 있다.
- 태양광 발전사업 추진시 타당성 조사용역을 통해 사업성을 검토하고 발전사업허가 및 해양수산부 실시계획 승인 등 절차에 따라 추진하는 등 태양광 발전사업에 있어 절차상의 문제점은 발견되지 않는다.
다만, 2023년 여수연안여객터미널 태양광발전공사의 경우 지역상인의 민원제기에 따라 『공사계약 일반조건』 제45조1항에 따라 공사계약이 해지되었다.

2) 태양광 발전설비 안전관리

- 태양광 발전설비의 안전관리는 「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」 제3조 3항에 따라 별지 9호 서식을 활용하여 매월 실시해야하며 「전기안전관리법 시행규칙」 제26조에 따라 안전관리자 선임 및 대행하여 안전관리업무를 대행

3) 태양광 발전설비 설치효과

- 태양광 발전설비 설치 이후 2023년 기준 연간 322백만원(SMP: 270백만원, REC: 52백만원)의 발전수익을 발생하고 있으며 발전소가 증가함에 따라 수익은 더욱 증대될 것으로 기대된다.

4. 소관부서 의견

- 처분 요구 사항에 대해 이의 없음

5. 처분 요구

- 「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」 제3조 3항에 따르면 “전기안전관리자는 태양광발전설비에 대하여 월차 점검시 별지 제9호서식에 따라 점검을 실시하여야 한다.” 라고 명시되어 있다.
- 하지만 우리공사의 태양광설비 안점점검표를 확인한 결과 사용된 서식이 「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」 별지 9호 서식(태양광발전설비 점검 기록표)과 맞지 않은 서식을 사용하고 있었다.
- 이에 따라 태양광안전관리용역 업체는 태양광 안전점검시 「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」 별지 9호 서식을 사용하여 점검하여 주시고, 소관부서에서는 철저히 관리·감독하여 주시기 바랍니다.