

2024년도 일반감사 실시결과 요지

□ 개요

- ▶ 기 간 : 2024. 11. 18. ~ 12. 13. (15일간), 공휴일 제외
※ 감사원 감사 시행으로 일정 변경(당초 2024.10.월 예정 사항)
- ▶ 수감부서 : 시설환경처(6개팀), UTO추진단
- ▶ 감사범위 : 2021년 11월 이후부터 현재까지 추진업무 전반

□ 감사결과

○ 총괄현황

구 분	합계	행정상 조치(건)							재정상 조치(원)	신분상 조치(건)				수법 사례
		소계	시정	경고	주의	개선	권고	통보		소계	징계	경고	주의	
지적건수	33	26	2	-	4	2	-	18	-	7	-	1	6	15

○ 부서별 세부현황

연번	부서명	건 명	처분요구		
			행정상	재정상	신분상
1	*****팀	시설물 안전 및 유지관리 이행 미흡	통보		
2	*****팀	철도보호지구 관리 미흡	통보		
3	*****팀	산업안전보건관리비 정산 미흡			주의
4	*****팀 외 2팀	공사 주요자재 사용승인 미흡	통보		
5	*****팀 외 4팀	공사 노무비 구분관리 및 지급확인제 이행 미흡	통보		
6	*****팀	기술자문위원회 구성·운영 미흡	개선		
7	*****팀 외 1팀	재해예방 기술지도 결과 조치 미확인	통보		
8	*****팀	승강기 안전관리자 선임기준 정비	개선		
9	*****팀 외 2팀	기록물관리 소홀	주의		
10	*****팀	하도급 계약 관리업무 부적정	주의		
11	*****팀 외 4팀	개인정보 보호 관리업무 미흡			주의
12	*****팀 외 2팀	건설산업종합정보망 등록 대상 공사 확인 소홀	통보		
13	*****팀	감리용역 참여기술인 투입인력 부적정			경고
14	*****팀	회의비 사용 부적정			주의
15	*****팀 외 2팀	개인보호구 구매 절차 미준수	통보		
16	*****팀 외 1팀	보상휴가 사용 부적정	시정		


□ 행정사항

- ▶ 일반감사 결과에 따른 처분요구 및 유공자 포상 : 총무인사팀, 수감부서

- 2024년도 시설환경처, UTO추진단 - 일 반 (자 체) 감 사 결 과 보 고

I 감사대상부서 현황

☐ 조직구성



※ 임시기구운영 세부현황

- ▶ UTO 추진단 : 2021.5.18. ~ 2024.3.28.
- ▶ 공기질개선TF팀 : 2021.09.26.~ 2025.12.
[2022.03.21.~2023.03.26. 노후시설개량TF단(공기질개선팀) 정규기구 운영]
- ▶ 건설공사TF팀 : 2024.03.29.~ 건설사업 완료시까지(2026.6. 예정)

☐ 인원현황

2024. 10월 기준 (단위 : 명)

구 분		합계	1급~3급	4~5급	6급 이하	공무직
시설환경처	정원	52	10	18	10	14
	현원	57	12	16	15	14

※ 과원 5명

- ▶ 건축팀(과원 1명), 전자팀(과부족 3명, 전자통제실 편제 종합관제소 이동), 공기질개선TF팀(과원 1명), 건설공사TF팀(과원 6명)

상주인원 기준 (단위 : 명)

구분	시작	UTO 1단계	UTO 1단계	UTO 2단계	UTO 2단계	종료
	'21.05	~'22.12	~'23.03	~'23.12	~'24.02	~'24.03
UTO 추진단	2	4	3	4	5	3

□ 2024년도 예산(추경기준)

(단위 : 백만원)

구 분	시설환경처						UTO추진단
	토목궤도팀	건축팀	기계환경팀	공기질개선TF팀	건설공사TF팀	전자팀	UTO추진팀
세입	7,279	-	-	-	10,021	-	-
세출	3,356	1,382	3,028	13132	6,086	484,553	-

2. 주요업무

구분		내 용
시 설 환 경 처	토목궤도팀	▶ 철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 업무 ▶ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 관련 업무 ▶ 연결통로 공사협의, 연장선 관련 업무(검단·청라연장선) 등
	건축팀	▶ 건축시설물 유지관리 및 신설, 증설, 개량공사 ▶ 안내체계 개선사업 및 지하철 고객접점 시설 이용환경 개선 ▶ 연장선(검단·청라연장선 등) 건축업무 및 근무환경 개선사업
	기계환경팀	▶ 기계설비·환경 분야 기본 및 중장기계획 수립에 관한 사항 ▶ 기계설비 신설, 증설 및 개량공사 관련 업무 ▶ 기계설비·환경 분야 신기술 개발 및 도입에 관한 사항 ▶ 기계설비·환경 분야 관리 및 조정 업무 등
	공기질개선 TF팀	▶ 환경부 국비지원 지하역사 공기질 개선사업 시행 ▶ 역사 및 터널 공기질 분석 및 개선에 관한 사항 ▶ 공기질 분야 4차산업 연계방안 강구 등
	건설공사 TF팀	▶ 가정역 1,2번 출입구 설치 공사 - 실시설계 및 공사 시행(출입구 및 ES 4대) ▶ 역사 승강편의시설 개선 설치 공사 - 동막역(ES 2대, WL 1대), 임학역(ES 2대), 인천시청(EV 1대) ▶ 건설공사 건설사업관리(직접감독)
	전자팀	▶ 전자분야 사업계획 및 중장기계획 수립·조정 ▶ 전자설비 유지관리 및 신·증설 및 개량공사 ▶ 전자분야 철도안전관리체계 이행 및 유지에 관한 사항
UTO추진단 (UTO추진팀)		▶ UTO 추진 관리(시스템개선 및 안전인프라 구축)에 관한 사항 ▶ 안전요원(운전자격자) 운영 및 교육 훈련 적정성 ▶ 철도안전관리체계 표준검사 기준 이행 및 승인 절차 준수

II 감 사 결 과

1. 총 평

- ▶ 2024년 시설환경처 및 UTO추진단 일반감사는 주요사업 등 업무전반에 대하여 적정하게 처리되고 있는지 점검하여 잠재적 안전·위험요소가 사전에 제거될 수 있도록 예방감사에 중점을 두었고, 소극적이고 비효율적인 업무처리에 대한 대안(개선대책)을 제시하고 감사결과가 업무추진에 적극 활용될 수 있도록 감사 성과를 제고하고자 노력하였음.
- ▶ (시설환경처)는 대규모 국시비 사업을 통한 지하역사 공기질 개선 및 고객편의시설 증설·개량을 적극 추진하여 시민 안전과 불편 해소에 노력하고 있으며, 지원사업 적극 추진, 연결통로 설치협약, 철거물 재설치 등으로 예산절감과 수익창출에도 기여하고 있음.
- ▶ (UTO추진단)은 인천2호선 완전무인화를 위해 공사 내 관련부서의 주요업무 및 단계별 절차를 차질없이 추진하였고, 시민단체 및 대내외 기관에 대한 안전성 홍보, 유관기관 업무협의 및 철도안전관리체계 승인 등 성공적 정착에 노력하였음.
- ▶ 다만, 일부 부적정한 업무처리 및 문제점에 대한 개선책 등 총 16건[부서별 총 33건 : 행정상조치 26건, 신분상조치 7건(경고 1건(3명), 주의 3건(11명))]을 확인하였고, 수범사례 15건을 도출하였음.

2. 지적사항 및 처분요구

○ 총괄현황

구 분	합계	행정상 조치(건)							재정상 조치(원)	신분상 조치(건)				수범 사례
		소계	시정	경고	주의	개선	권고	통보		소계	징계	경고	주의	
지적건수	33	26	2	-	4	2	-	18	-	7	-	1	6	15

○ 부서별 세부현황

구 분	합계	행정상 조치(건)							재정상 조치(원)	신분상 조치(건)			
		소계	시정	경고	주의	개선	권고	통보		소계	징계	경고	주의
계	33	26	2	-	4	2	-	18	-	7	-	1	6
*****팀	9	8	1	-	-	1	-	6	-	1	-	-	1
*****팀	6	5	-	-	1	-	-	4	-	1	-	-	1
*****팀	8	6	1	-	1	1	-	3	-	2	-	-	2
*****팀	2	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
*****팀	6	4	-	-	1	-	-	3	-	2	-	1	1
*****팀	2	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-

○ 지적사항 현황

연번	부서명	건 명	처분요구
시설환경처			
1	*****팀	시설물 안전 및 유지관리 이행 미흡	통보
2	*****팀	철도보호지구 관리 미흡	통보
3	*****팀	산업안전보건관리비 정산 미흡	주의 (신분상)
4	*****팀 외 2팀	공사 주요자재 사용승인 미흡	통보
5	*****팀 외 4팀	공사 노무비 구분관리 및 지급확인제 이행 미흡	통보
6	*****팀	기술자문위원회 구성·운영 미흡	개선
7	*****팀 외 1팀	재해예방 기술지도 결과 조치 미확인	통보
8	*****팀	승강기 안전관리자 선임기준 정비	개선
9	*****팀 외 2팀	기록물관리 소홀	주의 (행정상)
10	*****팀	하도급 계약 관리업무 부적정	주의 (행정상)
11	*****팀 외 4팀	개인정보 보호 관리업무 미흡	주의 (신분상)
12	*****팀 외 2팀	건설산업종합정보망 등록 대상 공사 확인 소홀	통보
13	*****팀	감리용역 참여기술인 투입인력 부적정	경고 (신분상)
14	*****팀	회의비 사용 부적정	주의 (신분상)
15	*****팀 외 2팀	개인보호구 구매 절차 미준수	통보
16	*****팀 외 1팀	보상휴가 사용 부적정	시정

Ⅲ 감사결과 처분요구서 (요약)

1 시설물 안전 및 유지관리 이행 미흡

(소관부서 : *****팀)

- 시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침에 따라 점검 및 진단 결과를 국토교통부 시설물통합정보관리체계를 이용하여 제출하였으나,
- 1·2종시설물(터널, 교량, 건축물) 51개소에 대한 보고서 반려 사항을 통보 받은 사실이 있음.

【 처분요구 사항 】

- ✓ 안전점검 및 정밀안전진단 결과 제출 시 관련 기준을 준수 [통보]

2 철도보호지구 관리 미흡

(소관부서 : *****팀)

- 인천도시철도보호지구에서의 행위제한에 관한 업무지침 세부기준 및 절차에 따라 철도보호지구내 미 신고 행위 발견 시 행위를 즉각 중지시키고 행위신고 안내 및 결과를 시장에게 즉시 보고(행위자 인적사항, 행위내용, 조치사항 등) 하여야 하나,
- 2022년 총 4건의 미 신고 행위에 대한 문서 또는 유선상의 시장보고 사항을 확인할 수 없음.

【 처분요구 사항 】

- ✓ 철도보호지구내 미 신고 행위에 대한 관리 및 기준과 절차 준수 [통보]

3 산업안전보건관리비 정산 미흡

(소관부서 : *****팀)

- 산업안전보건법 제72조에 따라 공사(물품, 용역 등) 시행 시 산업재해 예방을 위한 산업안전보건관리비를 사업비에 계상하여야 하고,

- 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준에 따라 사용불가 항목 및 다른 용도로 사용하거나 사용하지 않은 안전보건관리비에 대하여는 감액 조정하거나 반환을 요구할 수 있으나,
- 전자팀에서는 안전용품 세부내역의 단가 및 수량이 명시되지 않아 참여인력에 맞게 사용하였는지 확인할 수 없었고,
- 작업특성에 맞지 않는 용품(핫팩)이나 사용불가 항목(구급함)을 산업안전보건관리비로 인정하여 정산하였음.

【 처분요구 사항 】

- ✓ 산업안전보건관리비 정산 시 관련법령에서 정한 기준 준수 **[주의(신분상)]**

4

공사 주요자재 사용승인 미흡

(소관부서 : *****팀 외 2팀)

- 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준에 따라 계약상대자는 공사 주요자재 사용 전 공사감독관의 검사(승인)를 받아야 하나,
- 시설환경처 건축팀 외 2개팀에서는 자재승인대상 11건의 공사에 대해 주요자재에 대한 검사 및 사용승인을 시행하지 않았음.

【 처분요구 사항 】

- ✓ 주요자재 사용 전 관련기준 등에서 정한 감독자의 검사 및 승인 절차 준수 **[통보]**

5

공사 노무비 구분관리 및 지급확인제 이행 미흡

(소관부서 : *****팀 외 4팀)

- 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 및 「공사근로자 노무비 구분관리 및 지급확인제 실무요령」에 따라 노무비 지급 관련 업무를 처리해야 하나,
- 토목궤도팀 등 5개팀에서 발주한 총95건의 공사 계약 중 43건의 공사가 합의서에 명시된 청구일 및 지급기일 미준수, 노무비 지급기한 오적용, 구분관리제 적용 제외 대상 오적용 등 노무비 구분관리 및 지급확인제를 절차대로 이행하지 않았음.

【 처분요구 사항 】

- ✓ 행정안전부 예규 및 『공사근로자 노무비 구분관리 및 지급확인제 실무요령』 업무 수행 절차 준수 **[통보]**

6 기술자문위원회 구성·운영 미흡

(소관부서 : *****팀)

- 제1종시설물 정밀안전진단 시 진단결과에 대한 타당성 검토를 위해 기술자문위원회 구성·운영하고 있고,
- 기술자문위원회의 구성·기능 및 운영 등에 필요한 사항은 「건설기술진흥법 시행령」으로 정하는 기준에 따라 정하게 되어 있으나,
- 필요한 사항을 구체적으로 정하지 않은 기술자문위원회 구성·운영 계획을 수립·시행하고 있음.

【 처분요구 사항 】

- ✓ 기술자문위원회 구성·운영 시 관계법령에서 정한 기준 반영 **[개선]**

7 재해예방 기술지도 결과 조치 미확인

(소관부서 : *****팀 외 2팀)

- 공사금액 1억원 이상, 공사기간 1개월 이상 공사 시행시 건설재해예방 전문 지도기관과 기술지도계약을 체결하여야 하고, 지도기관이 기술지도결과보고서를 작성·제출하면 기술지도계약담당자는 관리감독하여야 하나,
- 지도기관이 작성·제출한 기술지도결과보고서가 미흡하거나 기술지도 불이행 통보를 받고도 확인 및 후속조치를 하지 않음.

【 처분요구 사항 】

- ✓ 향후 재해예방 기술지도 결과 및 이행 여부에 대한 관리감독 철저 **[통보]**

8 승강기 안전관리자 선임기준 정비

(소관부서 : *****팀)

- 「승강기 안전관리법 시행규칙」 제48조(승강기 안전관리자의 직무범위)에서는 엘리베이터 갑힘사고 발생 시 비상구출운전은 적정 자격자(승강기 안전관리자 선임 및 비상구출운전 교육 이수자)가 수행하도록 규정하고 있음.
- 일부 역에서는 근무자 모두 승강기 안전관리자 선임이 가능함에도 「승강기 운행관리지침」 제8조(안전관리자 선임 등)에 따라 근무조당 승강기 안전관리자를 1명만 선임하고 있어,
- 승강기 안전관리자 부재 시 엘리베이터 갑힘사고가 발생할 경우 「승강기 안전관리법 시행규칙」에서 규정한 적정 자격자에 의한 신속한 구출운전 수행이 어려운 실정임.
- 따라서, 기계환경팀에서는 역 근무조별 다수의 승강기 안전관리자가 선임될 수 있도록 승강기 안전관리자 선임 기준을 정비할 필요가 있음.

【 처분요구 사항 】

- ✓ 적격 안전관리자에 의한 비상구출운전 수행을 위해 승강기 안전관리자 선임 기준 정비 **[개선]**

9

기록물 관리 소홀

(소관부서 : *****팀 외 2팀)

- 기록물관리내규 및 사무관리내규에 따라 업무와 관련하여 생산 또는 접수한 문서, 도면 등의 기록물은 생산·접수한 때에 전자적으로 생산·관리하여야 하나,
- 건축팀 외 2개팀에서는 물품 구매설치 및 공사 관련 준공도면 224개를 MIS에 준공일 기준 3개월 ~ 34개월 지연 등록함.

【 처분요구 사항 】

- ✓ 업무와 관련하여 생산·접수한 기록물 관리 시 관련규정 준수 **[주의(행정상)]**

10

하도급 계약 관리업무 부적정

(소관부서 : *****팀)

- 건설기술진흥법에 따라 계약상대자는 발주처에 하도급 승인을 받아 계약 일부에 대하여 하도급 계약을 할 수 있으나,

- 시설환경처 건설공사TF팀에서는 인천시청역 E/V설치공사 실시 설계용역 관련 하도급 계약 추진 시 수급인이 발주부서 승인 전에 하수급인과 하도급 계약을 체결함.

【 처분요구 사항 】

- ✓ 하도급 계약 관리 시 관련법령 기준 준수 [주의(행정상)]

11

개인정보 보호 관리업무 미흡

(소관부서 : *****팀 외 3팀)

- 「개인정보 보호법」 제24조 및 24조의2에 따라 개인정보처리자가 고유식별정보(주민등록번호)를 처리하는 경우, 고유식별정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 암호화 등 안정성 확보에 필요한 조치를 하여야 하나,
- 시설환경처 토목궤도팀 외 3개팀에서는 공사 및 용역 계약서류에서 주민등록번호가 포함된 개인정보를 암호화 및 안전성 확보 조치 없이 보유하는 등 개인정보 보호조치를 소홀히 하였음.

【 처분요구 사항 】

- ✓ 개인정보 해당 부분 마스킹 등으로 삭제 조치하고, 관련법률 등에서 정한 기준 준수 [주의(신분상)]

12

건설산업종합정보망 등록 대상 공사 확인 업무 소홀

(소관부서 : *****팀 외 3팀)

- 「건설산업기본법 시행령」 제26조에 따라 도급금액이 1억원 이상인 건설공사를 도급받은 건설사업자는 법 제22조제6항에 따라 건설공사대장의 기재사항을 건설산업종합정보망(www.kiscon.net)을 이용하여 도급계약을 체결한 날부터 30일 이내에 발주자에게 전자적으로 통보하여야 하고,
- 발주자는 「건설공사대장 발주자의 현장점검·조치요령」에 따라 건설업자가 건설공사정보시스템(KISCON)을 통하여 발주자에게 건설공사에 관한 사항을 통보하고 있는지 여부를 주기적으로 확인하여야 하나,

- 시설환경처 토목궤도팀 등 3개팀에서는 건설공사대장의 기재사항 통보 대상 공사에 대한 등록 기간 초과 및 미통보된 사실을 인지하지 못하는 등 건설공사대장 확인 업무를 소홀히 하였음.

【 처분요구 사항 】

- ✓ 건설공사대장 기재사항 미통보 공사 현행화 및 건설공사대장 기재사항 주기적 확인 [통보]

13

감리용역 참여기술인 투입인력 부적정

(소관부서 : *****팀)

- 2024년 「본선환기실 바닥 도장(방진) 공사(2차) 감리용역」 시행을 위해 과업내용서에 상주책임감리원(초급 1명)과 비상주감리원(중급 1명)을 참여하도록 하였으나,
- 책임감리원의 경우 과업내용서에 따라 건축분야 초급기술인이 참여한 반면, 비상주감리원의 경우 과업내용서에 정한 '건설분야 중급' 등급에 미치지 못한 '건설분야 초급'이 참여하여 과업내용서에 정한 용역인력 구성을 준수하지 않음.

【 처분요구 사항 】

- ✓ 감리용역 수행 시 과업내용서에 정한 참여인력 기준 준수 [경고(신분상)]

14

회의비 사용 부적정

(소관부서 : *****팀)

- 인천교통공사 2022년도 예산집행지침에 따르면 다과, 음식물 등 회의개최에 통상적으로 소요되는 비용을 회의비로 정하고 있으나,
- 기계환경팀의 경우 2022년 회의 개최 시 통상적으로 회의 개최에 필요하다고 볼 수 없는 기념품을 회의비로 구매하였고 사무관리비 내에 인쇄비가 있음에도 회의비로 발표자료 제작 인쇄비를 지출하는 등 회의비를 부적정하게 사용하였음.

【 처분요구 사항 】

- ✓ 회의비 지출시 예산집행 지침 준수 [주의(신분상)]

(소관부서 : *****팀 외 2팀)

- 산업안전보건법 및 동법 시행령에 따르면 안전화는 안전인증대상기계등에 해당하여 안전인증을 받아야 하며,
- 안전화 등 개인보호구 구매 부서는 산업안전보건 매뉴얼에 따라 보호구 구매시 검토를 의뢰하여
- 안전보건관리책임자와 안전관리자에게 적격품 여부 확인 및 지도·조언을 받아야 하나,
- 토목궤도팀 등 3개팀에서는 안전화 구매시 안전보건관리자에게 검토의뢰 요청 없이 구매한 사실이 있음.

【 처분요구 사항 】

- ✓ 개인보호구 구매시 산업안전보건매뉴얼 개인보호구관리지침 준수 **[통보]**

(소관부서 : *****팀 외 1팀)

- 공사 휴가·휴무 등 사용기준에 따르면 보상휴가는 연간 최대 7일, 필요시 분기당 최대 3일 이내로 사용할 수 있다고 규정하고 있으나,
- 토목궤도팀 등 2개팀에서는 분기한도를 초과(최대 1.5일)하여 사용한 사실이 있음.

【 처분요구 사항 】

- ✓ 보상휴가 부적정 사용분에 대해 해당일 수만큼 연차 차감 또는 급여정산 **[시정]**

IV 현지시정

감사규정시행내규

제30조(현지시정) 감사는 경미하거나 단시일 내에 해당부서에서 시정함이 타당하다고 인정하는 사항에 대하여는 감사기간 중 수감부서장에게 즉시 현지시정을 요구할 수 있다.

1 산업안전보건관리비 정산

(소관부서 : *****팀 외 2팀)

- 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」에 따라 사용불가 항목 및 다른 용도로 사용하거나 사용하지 않은 안전보건관리비에 대하여는 감액 조정하거나 반환을 요구할 수 있으나,
- 토목궤도팀 등 3개팀에서는 사용불가 항목(구급함, 구급가방)에 대해 산업 안전보건관리비로 인정하여 정산한 사실이 있음.

【 현지시정 사항 】

- ✓ 산업안전보건관리비 정산 시 관련법령에서 정한 기준 준수

2 비정규직 채용 사전심사 간소화 절차 준수

(소관부서 : *****팀 외 5팀)

- 파견·용역사업 추진과 관련, 비정규직 채용 사전심사 절차 중 단기(연중 9개월 미만)로 수행되거나 사업의 완료 기간이 명확한 일시·간헐적 업무에 대해 '심사절차 간소화'* 이행 미흡('채용통보' 미시행)
 - 토목궤도팀 21건, 건축팀 14건, 기계환경팀 17건,
 - 전자팀 1건, 건설공사TF팀 3건, 공기질개선TF팀 6건

* 비정규직 채용 심사절차 간소화 승인(총무인사팀→사업부서) → 계약체결 후 비정규직 채용결과 통보(사업부서→총무인사팀)

【 현지시정 사항 】

- ✓ 비정규직 채용 사전심사 간소화 절차 준수

V 수범사례 요약

연번	부서	건명	주요성과
1	토목 궤도팀	노후 분기기 개량을 통한 궤도 안정성 확보	- 반 영구적 RC침목 교체(내구연한 50년 이상)로 궤도안정성 확보 및 향후 유지보수비용 절감(142백만원) - 제작사와 협업을 통한 기술력 향상 및 특허등록에 따른 부대 수입 창출 및 공사 대외 이미지 제고
2		연결통로 설치에 따른 수익금 창출	- 연결통로, 출입구 및 편의시설 설치(유휴공간, ES 등) 협약 - 수익(기술수수료) 창출 : 3개역 총 302.3백만원
3	건축팀	검단연장선 노선도 선반영으로 예산절감	- 타기관 노선도 교체 시 검단연장선 개통사항 선반영 - 일정에 맞춰 스티커 제거, 예산절감(179백만원) 도모
4		내부고객만족도 제고	- 근무환경 시설개선 공사 시 적극적인 실정(불편사항) 반영 - 단열재 및 벽면틀 설치로 침실 차음과 개선(만족도 개선)
5	기계 환경팀	성능점검 자체시행을 통한 예산절감	- 실무능력향상, 제작사실무교육 시행을 통한 업무능력 제고 - 성능점검업 등록(전국 공기업 최초, 인천-제18호) - 예산절감(146백만원) 및 매뉴얼 제작을 통한 기술력 및 연속성 마련
6	전자팀	태그리스 게이트 확대 구축	- 편리한 대중교통 환경 조성, 고객서비스 향상(62개역 77개소) - 민간협업을 통한 시스템 무상구축(935백만원 예산절감) - 유관기관 최초 태그리스 서비스 상용화 예정('25년 2월)
7		인천 교통 빅데이터 플랫폼 구축	- 망연계 시스템 구축 관련 데이터 생성 프로그램 개발 - 비예산 사업 및 프로그램 자체개발로 예산절감(50백만원) - 지하철, 도로, 버스가 연계된 혼잡도 등 대시민 서비스 제공 예정
8	공기질 개선 TF팀	공기질 개선사업을 통한 초미세먼지 저감 및 에너지 절감	- 국비지원사업 적극 추진을 통한 미세먼지 저감 - 실시간 공기질 정보 수집 및 분석으로 최적의 공조시스템을 운영하여 공기질 개선 및 에너지 절감 도모 - 환기설비 분산, 정밀제어를 통한 에너지 절감 도모
9	건설공사 TF팀	스마트안전장비 도입으로 안전한 작업장 구축	- 국토안전관리원의 안전장비 지원사업을 통한 스마트하고 효율적인 안전관리 도모(장비협착방지, 위험구역 접근 알림 등) - 지원사업 적극활용으로 예산절감(4,787,000원) 도모 - 스마트 CCTV설치로 시간-공간의 제약없는 공사현장관리
10		철거시설 재사용으로 고객편의 증진 및 예산절감	'동막역 이동편의시설 설치공사' 계단철거 시 발생한 자전거 경사로를 미설치 출입구에 재사용 - 재료비 절감(5,280,000원) 및 고객 편의 증진

※ 세부사항 별도 불임