

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2021-131	처분요구일자	2021.11.04.
처 분 종 류	경고, 권고, 개선		
관 계 부 서	○○○○부(●●●●팀), ◇◇◇◇부(◆◆◆◆팀)		
제 목	암모니아 및 화공약품 계약관리 부적정		

지 적 내 용

◇◇◇◇부(◆◆◆◆팀)는 발전·열원설비 내 선택적촉매환원장치, 폐수처리 설비, 수처리설비 등의 운영에 필요한 암모니아 및 화공약품을 연간단가계약을 통하여 조달받고 있다.

암모니아 및 화공약품의 입고절차, 품질확인 및 기성검사 등 전반적인 계약 관리현황을 확인한 결과 아래와 같이 부적정한 사례가 확인되었다.

1. 납품 요청기한 미준수

물품구매계약 특수조건 제5조¹⁾에 따르면 “발주자는 납품일로부터 암모니아는 7일전, 화공약품은 5일전에 납품지시서로 통보하여야 한다”고 명시하고 “긴급 상황 발생시에는 유선 통보 후 납품발주서를 송부하며 최대한 빨리 납품이 되도록 협조하여야 한다”라는 예외규정을 두고 있다.

그런데, 금년도 실제 납품지시서 발행현황을 확인한 결과 대부분 납품기한 1일 전에 납품지시서를 발행하여 계약조건에 명시된 필요 기한을 준수하지 않고 있었다.(발행건수 총 29건 중 기한준수 건은 3건에 불과)

1) 제5조(계약물량 증감 및 입고요청 통보방법) ②발주자는 납품요청 시 납품발주서에 의하며, 암모니아는 납품기한 7일 이전, 화공약품은 5일 이전에 계약상대자에게 통보하여야 한다. 다만, 긴급한 상황 발생시에는 발주자가 유선상으로 우선 통보한 후 납품발주서를 송부하며 계약상대자는 최대한 빨리 납품이 이루어질 수 있도록 협조하여야 한다.

물품구매계약 특수조건 제10조²⁾에 따르면 납기 미준수는 계약 해지까지 가능한 사항으로 납품 1일 전 납품지시서를 발행하고 업체 사정으로 지연이 발생한 경우 귀책사유가 전적으로 계약업체에게 있다고 보기 어렵고 인천공항 에너지(주)는 설비 운영중단에 따른 피해를 감수해야 할 수 있다.

【표1】 2021년도 납품지시서 발행현황

사업명	납품지시	납품기한	일수		납품지시	납품기한	일수
□□□ □□□□ 구매	'21.6.2	'21.6.3	1	2021년 ■■■■ 구매	'21.1.14	'21.1.15	1
	'21.6.11	'21.6.12	1		'21.1.24	'21.1.25	1
	'21.6.23	'21.6.24	1		'21.3.18	'21.3.24	6
	'21.6.30	'21.7.1	1		'21.4.7	'21.4.12	5
	'21.7.9	'21.7.10	1		'21.4.23	'21.4.29	6
	'21.7.19	'21.7.19	0		'21.5.14	'21.5.18	4
	'21.7.26	'21.7.26	0		'21.5.28	'21.6.1	4
	'21.7.31	'21.8.1	1		'21.6.10	'21.6.11	1
	'21.8.6	'21.8.7	1		'21.7.23	'21.7.26	3
	'21.8.12	'21.8.13	1		'21.7.23	'21.7.27	4
	'21.8.18	'21.8.19	1		'21.8.2	'21.8.3	1
	'21.8.24	'21.8.25	1		'21.8.17	'21.8.18	1
	'21.8.31	'21.8.31	0		'21.8.25	'21.8.26	1
	'21.9.8	'21.9.9	1		'21.8.26	'21.8.27	1
	'21.9.15	'21.9.16	1				

2. 물품 입고량 계량 확인 부적정

물품구매계약 특수조건 제7조³⁾에 따르면 물품납품 시 물품의 실중량(적재 중량-차량중량)은 공인 계량증명서의 실계근량으로 하며 계량검수증 원본을 제출하고 발주자의 입고확인을 받도록 하고 있다.

그러나, 실제 물품 납품시 제출서류를 확인한 결과, 화공약품은 공인 계량 증명서를 제출하고 있었으나 암모니아는 공인 계량증명서를 제출하지 않고

2) 제10조(계약 해지조건) ②천재지변 및 불가항력 이외의 사유로 인하여 사전통보 없이 3일 이상 5일 이하 납기지연이 누계 2회 이상 발생하거나, 7일 이상 납기지연 1회 이상 발생한 경우 계약을 해지할 수 있다.

3) 제7조(입고량 확인) ①입고되는 약품의 계량은 적재중량에서 차량중을 뺀 실중량으로 공인 계량증명서의 실계근량으로 한다. ② 계약상대자는 계량증명소에서 발행하는 계량검수증을 입고 시 발주자에게 제출하여 입고확인을 받고 원본을 제출한다.

사업자가 자체 발행한 거래명세표 상에 중량 표시만 있으며 ◆◆◆◆팀은 이에 대한 확인 없이 입고검사를 완료하였다.

【표2】 물품납품 시 계량증명서류

암모니아(사업자 발행 거래명세표)	화공약품(공인업체 발행 계량증명서)

3. 일부품목 공인성적서 미확보

암모니아 및 화공약품은 발전소 운영에 필요한 중요 물품으로 입찰공고에서부터 약품별로 품질조건을 상세히 명시하고 있고 물품구매계약 특수조건에는 시험성적서 제출과 품질문제 발생 시 계약해지, 기성 감액조건까지 상세하게 규정하고 있다.

화공약품 물품구매계약 특수조건 제8조4)에 따르면 염산 및 가성소다는 납품 시마다 자체 시험성적서를 제출하고 연 1회 공인기관 시험성적서 원본을 제출토록 하고 있으나, 사용량이 많고 발주규모가 가장 큰 암모니아의 물품구매계약 특수조건 제8조5)에서는 납품 시 자체 시험성적서를 요구하는 것 외에는 발주자가 별도 요청하는 경우에만 공인기관 품질검사를 할 수 있도록 하고 있으며 실제 요청한 사례도 없었다.

4) 화공약품 제8조(품질검사) ①염산 및 가성소다에 대해 매 납품 시 해당 규격에 대한 자체 시험성적서를 제출하여야 한다. ③염산 및 가성소다는 공인기관 시험성적서를 연 1회 원본으로 제출하여야 한다.

5) 암모니아 제8조(품질검사) ①매 납품 시 해당 규격에 대한 자체 시험성적서를 제출하여야 한다. ②발주자의 요청이 있을시 공인기관에 해당 약품에 대한 품질 검사를 의뢰할 수 있다.

유사기관인 ▶▶▶▶▶▶▶▶는 조달품목의 품질 확보를 위하여 자체 『공인 시험서적서 관리지침』을 제정하고 암모니아, 가성소다, 염산, 황산, 황산알루미늄, 치아염소산나트륨 등 6개 품목에 대해서는 반기 1회 공인기관 시험서적서 원본을 제출하도록 의무화 하고 있다.

4. 기성검사 시행 부적정

사업 담당부서는 물품 입고 시 물품관리규정(규정 제111호) 제11조에 따라 납품 즉시 납품서 및 검수체크리스트를 활용하여 입고 검사를 실시하고 계약 상대방의 기성청구 시 기성조서 및 감독조서를 작성하고 검수기록을 첨부하여야 한다.

실제 암모니아 및 화공약품의 기성검사 내용을 확인한 결과 기성조서 및 감독조서 외에는 적합여부만 기입하는 검사기록서 1장만 첨부되어 있고 회차별 입고검수 기록인 납품서, 검수체크리스트 및 사진대지 등이 첨부되지 않아 실제 기한내 입고가 되었는지 여부와 담당자가 입고검사를 정상적으로 수행했는지 여부를 확인할 수 없었다.

【표3】 입고검사 첨부서류

암모니아 및 화공약품 검사기록서	타 물품 입고검사(체크리스트, 사진대지 첨부)

관계부서 및 해당부서 의견

◆◆◆◆팀은 정부 환경규제 강화로 암모니아의 사용량은 지속 증가하는 반면 암모니아 탱크용량은 15톤(성수기의 1일~2일 사용량)에 불과하고 운전 모드 및 외부 급전지시 등에 따라 단기 사용량 예측이 힘들어 부득이 입고 2일 전 구두협의 후 1일 전 납품지시서를 발행하여 운영하였으며 현실적인 여건을 감안하여 납품지시서 발행을 최대 입고 2일 전에는 요청하도록 계약 특수조건을 변경하겠다고 답변하였다.

암모니아는 LNG발전소 운영에 필수품목으로 특히 성수기 사용량을 감안할 때 납품 중단 등 비상 상황에 대비한 비상운영절차서 및 매뉴얼을 제정하여 관리할 필요가 있으며 장비 노후화 및 탱크용량 증설 불가 등의 현실적인 여건을 감안할 때 계약특수조건을 일부 현실화하고 실시간 재고관리 등을 통하여 계약적인 리스크에도 충분히 대비할 필요도 있다.

조치할 사항

인천공항에너지㈜ 사장은,

- ① 암모니아 및 화공약품 계약을 일부 부적정하게 관리한 ◆◆◆◆팀장에 대해 「경고」 조치하시기 바랍니다. (경고)

< 관련자 >

소속	직급	성명	관리(근무)기간	담당업무	처분종류
◇◇◇◇부 ◆◆◆◆팀	팀장	▼▼▼	'11.01.02 입사 '20.02.28 ~ 관리	◆◆◆◆팀 업무총괄	경고

② 암모니아 부족 등 비상 상황에 대비하여 단계별 운영절차서 및 비상매뉴얼을 제정하고 설비 운영여건을 감안하여 발주, 재고관리를 보다 철저히 하시기 바랍니다. (권고)

③ 공인계량 증명서, 공인기관 시험성적서를 적기에 확보하고 물품관리규정에 따라 물품 입고시마다 입고검사를 시행하시기 바랍니다. (개선)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략