

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2022-007	처분요구일자	2022.4.22.
처 분 종 류	개선, 권고		
관 계 부 서	○○○○○○○처 ●●●●팀		
제 목	공항건축물관리규정 등 개정 필요		

지 적 내 용

“공항건축물관리규정”은 인천국제공항 건축물 내외부에서 입주자가 시설물을 설치하거나 사용하기 위해 이행해야 할 각종 절차와 기준을 규정하고 있고, 그 밖의 세부사항은 “인천공항 입주자 시설공사 가이드북”(이하 “가이드북”이라 한다.) 등을 따르도록 되어 있다. 이러한 “공항건축물관리규정” 및 “가이드북”은 ○○○○○○○처(●●●●팀)에서 소관하고 있다.

1. “공항건축물관리규정”내 운영부서 역할 관련

“공항건축물관리규정” 제5조(업무분장)에 의하면 운영부서장¹⁾은 입주자 시설물의 배정 및 선정, 설치운영에 관한 계획 등을 수립 후 사용개시일을 지정하여 입주자서비스담당부서장²⁾에게 통보하도록 되어 있다. 입주자서비스담당부서장은 해당 시설물에 대한 설치승인 업무를 수행하고 설치승인 전 관리부서장³⁾과 협의하고 승인내용을 관리부서장에게 통보하여야 하며, 관리부서장은 건축시설물 설치승인과 해당 시설물에 대한 현장시공을 위한 도면 승인, 설치 시공 감독, 원상변경 및 원상회복, 시설의 인수인계, 유지 및 하자 관리 등에 관한 업무를 수행한다.

1) 운영부서장 :시설을 배정하고 운영하는 부서의 장

2) 입주자서비스담당부서장 : 입주자 서비스 관리 업무를 총괄하는 부서의 장

3) 관리부서장 : 시설물의 관리 및 유지보수를 담당하는 부서의 장

한편 입주자가 공사 진행중에 준수하여야 하는 사항은 “가이드북”에서 공사 주의사항⁴⁾으로 상세히 안내하고 있으나, “공항건축물관리규정”의 업무분장에는 입주자가 공사 진행중 주의사항을 준수하는지를 확인, 관리할 주체가 명확하지 않다.

이러한 입주자의 공사 주의사항 이행여부에 대한 확인 및 관리는 입주자에게 시설물 배정 업무를 수행하여 실질적으로 관리가 가능한 운영부서장이 확인하고 관리함이 타당하므로 해당 규정의 업무분장 부분을 보완하여 입주자가 더욱 책임감을 갖고 공사를 진행할 수 있도록 조치함이 적절하다.

2. 입주자 시설공사용 마감재 관련

국토교통부는 이천 물류창고 화재 발생('20.04.29)이후, 건축물 화재안전 확보를 목적으로 '21.12.13부터 확대시행중인 “건축자재 품질인정제도”를 통해 복합자재(샌드위치 패널) 등 건축자재의 품질인정과 제조·유통·시공과정에서의 품질관리를 의무화하고 있으며, “건축자재등 품질인정 및 관리기준”을 제정('22.02.11 시행)하여 건축자재 화재안전 성능시험을 강화하였다⁵⁾. 이에 따라 복합자재중 유기단열재(스티로폼, 우레탄 등)로는 화재성능 시험기준을 만족시키기 어렵게 되어, 화재에 강한 불연성 무기단열재(그라스울, 미네랄울 등)의 사용이 점차 증가하고 있는 추세이다⁶⁾.

하지만 해당 관리기준의 경과조치로 인해 복합자재는 기존 시험성적서 유효기간까지는 종전 기준대로 사용이 가능하고, 특히 가설건축물은 이러한 기준을 적용받지 않아 일부 소규모 공사현장에서는 아직 가격이 저렴한 복합자재(유기단열재 패널)를 사용하고 있는 실정이다.

4) 공사 주의사항 : 공통사항, 가설공사, 안전관리, 보안관리, 자재 및 장비관리, 환경관리 등으로 구성

5) 난연성능 시험방식을 샘플단위에서 완제품 실물화재 시험으로 변경하고, 심재 만의 난연성능도 평가

6) 인천국제공항공사 발주공사에서는 그라스울 패널로 설계/시공중

한편 “가이드북”에서 건축물 마감재로는 건축법 제52조⁷⁾에서 정하는 방화에 지장이 없는 재료를 사용하도록 하고 있으나, 가설건축물 등에 대해서는 별도의 관리기준을 제시하고 있지 않다. 따라서 중대재해처벌법에 따른 시민재해 예방을 위해 가설건축물을 포함한 복합자재에 대해 “건축자재등 품질인정 및 관리기준”을 준수하도록 해당 내용을 반영할 필요가 있다.

관계부서 및 해당부서 의견

●●●●팀은 국토교통부 고시에 기재된 용어 사용 등을 요청하여 이를 반영하였고(단열재 패널 → 복합자재), 그 외의 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

사장(○○○○○○처장)은 입주자 시설공사시 운영부서에서 입주자의 일반적인 공사 주의사항 준수여부를 관리하도록 공항건축물관리규정을 개정하고 (개선),

가설건축물을 포함한 복합자재에 대해 “건축자재등 품질인정 및 관리기준”을 준수하도록 “인천공항 입주자 시설공사 가이드북”에 관련내용을 반영하시기 바랍니다(권고).

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략

7) 건축법 제52조 : 다중이용건축물의 내부 마감재로는 방화에 지장이 없는 재료로 한다.