

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2022-009	처분요구일자	2022.04.22.
처 분 종 류	개선		
관 계 부 서	◇◇◇처		
제 목	■■■■■■■■■■시스템 서버의 성능 개선		

지 적 내 용

◇◇◇처는 화재발생 시 화재탐지를 위한 ■■■■■■■■■■시스템의 설치와 유지관리 업무를 담당하고 있다.

화재가 발생하면 열 또는 연기 감지방식의 화재감지기 등에서 탐지된 화재발생 신호는 지역화재수신기를 거쳐 ▽▽▽▽센터에 설치되어 있는 주(메인) 화재수신기로 전달되며, 이 화재신호는 공항 내 다른 소방관련 시스템과 연동을 위해 EAI(Enterprise Application Integration)로 전송되고 있다.

한편 ■■■■■■■■■■시스템은 화재감지기가 탐지한 화재신호를 화재감지기 1개당 1건의 신호로 생성하여 EAI로 전송하고 있으며, EAI와 연동되어 있는 ●●설비·■■■■■■■■■·◆◆설비·■□■□ 등의 소방관련 시스템은 ■■■■■■■■■■시스템에서 송신한 화재신호를 수신하여 ●●설비 운영정지, 화재발생 지역에 ■■■■■■■■■■ 등 화재대응에 활용하고 있다.

그런데 2022. 00. 00.에 제2여객터미널(T2)에서 화재가 발생 하였을 당시 화재신호가 EAI로 연동되는 과정에서 ■■■■■■■■■■시스템 서버에 누적된 데이터 처리에 부하가 발생한 것으로 확인되었으며, 이러한 경우 EAI 연동이 보장되지 않아 소방관련 시스템 등의 동작이 걱정하게 이루어지지 않을 우려가 있다.

따라서 다량의 화재신호가 ㉠㉠㉠㉠㉠㉠시스템 서버에 누적되더라도 소
방관련 시스템이 적정하게 동작할 수 있도록 ㉠㉠㉠㉠㉠㉠시스템 서버의
성능을 개선할 필요가 있다.

관계자 및 해당자 의견

◇◇◇처는 지적사항에 대해 ㉠㉠㉠㉠㉠㉠시스템 서버의 성능을 개선하
겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

사장(◇◇◇처장)은 누적된 화재신호로 인한 서버 성능저하가 발생하지
않도록 ㉠㉠㉠㉠㉠㉠시스템 서버의 성능을 개선하시기 바랍니다. (개선)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략