

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2023-087	처분요구일자	2023-07-00
처 분 종 류	권고, 시정		
관 계 부 서	○○처(◆◆팀)		
제 목	전기차충전기 관리시스템 미비		

지 적 내 용

1. 업무 개요

○○처(◆◆팀)는 전기차충전기 설치에 대한 계획 수립, 이행 및 운영 업무를 총괄하고 있으며, 친환경 공향 구현 및 전기차 이용객의 편의 증진을 위하여 약 xxx대의 전기차충전기를 운영하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

2022년 1월에 개정된 『환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률』 제11조의2에 따르면 공공건물 및 공중이용시설의 소유자는 친환경차 전용주차구역 및 충전시설을 설치하여야 하며 그 설치 기준은 동 법 시행령 제18조의6에 따라 신축 주차장은 100분의 5, 기축 주차장은 100분의 2에 해당하는 수량으로 정하고 있다.

이에 따라 ○○처(◆◆팀)는 공향 주차장 현황을 검토하여 전기차충전기를 20xx년 기준 약 xxx대까지 단계적으로 확대할 계획을 수립하고 관련 실시설계를 진행 중에 있다.

운영 측면에서는 무상 운영하였던 전기차충전기를 20xx년 x월 전면 유상 전환하면서 전기차충전기 콜센터 용역계약 및 통합 모니터링 시스템 구축을 위한 연동작업 등을 시행하여 유료화에 따른 대국민서비스 향상을 위하여 준비하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

금번 감사기간 동안 운영 중인 전기차충전기의 고장 발생 및 조치현황을 확인한 결과, 20xx년 이후 총 xxx건의 고장과 충전기 제조사에 의한 고장 조치에 따른 기간은 평균 xx일에 달하는 것으로 확인되었다.

고장 내역과 조치 지연에 대해 조사한 결과 고장 내역은 ①충전모듈 일부 고장에 의한 출력 저하, ②더미소켓 파손 등 경미한 고장(충전기능은 유지)이 많았으며, 조치 지연 사유는 ①A/S센터 응답 지연, ②고장부품 재고 부족 및 ③조치인력 부재 등 전반적으로 충전기 제조사의 관리 시스템이 미비한 경우가 많은 것으로 확인되었다.

전기차충전기 고장 조치에 장기간이 소요될 경우 이용객 불편 및 충전기 매출 하락으로 이어질 수 있으므로 우리 공사는 충전기 운영 사업자로서 제조사의 관리 시스템 미비를 보완할 수 있는 방안을 검토할 필요가 있다.

또한, 20xx년까지 전기차충전기를 약 xxx대까지 확대하게 되면 충전기의 적기 설치 뿐만 아니라 유지관리 품질을 공항 서비스 수준에 맞게 유지하는 것은 더욱 중요하기 때문에 제조사에 의한 고장 및 조치현황을 더욱 철저히 관리하여 향후 전기차충전기 구매사업 등에 반영할 필요도 있다.

관계부서 및 해당부서 의견

○○처(◆◆팀)는 감사결과에 대하여 제조사의 고장부품 수급 지연 또는 소프트웨어적인 조치가 지연되는 사례가 있으며 주요자재 예비품 확보 등으로 조치기간을 단축하는 방안을 검토하겠다는 답변하였다.

조치할 사항

① 사장(○○처장)은 운영 중인 전기차충전기의 고장 조치기간을 단축시킬 수 있는 실질적인 방안을 수립하여 시행하시기 바랍니다. (권고)

② 사장(○○처장)은 향후 도입될 전기차충전기의 사업자 선정 평가 및 계약조건에 제조사의 사후관리 적정성을 반영하시기 바랍니다. (시정)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략