

한국가스공사 상임감사위원

주의요구 및 개선

일련번호 제22-공급종합-02호

제목 폐축전지 제각업무 미흡 및 처리방법 개선

소관부서 0000본부 000000처, 000000본부, 0000000000본부

조치부서 000000처, 0000본부 000000처

내용

1. 업무 개요

000000본부 000000부, 0000000000본부 0000지사 및 0000지사는 「직제 규정 시행세칙」 [별표2] 분장업무에 따라 공급관리소의 무정전전원장치(UPS)¹⁾ 용 축전지의 유지보수 업무를 담당하며 축전지 교체를 시행하였고, 0000부는 UPS, 축전지 관련 기술표준 및 지침 제·개정 관리 업무를 수행하고 있다.

2. 자산제각업무 미흡

가. 관계규정 및 판단기준

「공급관리소 축전지(Battery) 유지관리 기술표준」 5. 축전지 유지관리 기준에 따르면 내부저항 측정(1회/분기), 방전시험(1회/4년) 등 성능시험을 적정하게 시행하고 기준치 초과 시 전체교체를 시행하여야 한다.

이와 관련하여 물품구매 시 「예산집행지침」에 따라 자산의 내용연수를 증가시키거나 기능을 변화시키는 지출은 자본예산(기계장치), 자산의 원상을 회복

1) 무정전전원장치(UPS, Uninterruptible Power Supply): 정전 발생 시 필수 설비에 무정전 상태로 전원을 안정적으로 공급하기 위한 설비로서 충전기, 축전지, 분전반 등으로 구성

시키거나 능률유지를 위해 집행하는 설비보수비용은 비용예산(수선유지비)으로 집행하도록 되어 있어 축전지의 개별 셀 부분교체 시에는 수선유지비, 전체교체 시에는 기계장치로 예산을 집행하여야 하고, 자본예산을 집행 시에는 「자산관리규정」 및 「자산제각지침」에 따라 자산취득 및 제각처리를 하여야 한다.

또한 「자산관리규정」 제3조(용어의 정의)에 따르면 “취득”이란 자산을 매수 등에 의하여 소유함을 말하며 “제각”이란 설비자산이 취득목적대로 계속 사용이 불가능해지거나 불필요하게 되어 자산계정에서 해당가액을 감액 처리하는 것으로 규정하고 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

★★★★본부 ○○○○○부, ▧▧▧▧▧▧본부 ▩▩지사 및 ▩▩▩지사는 2019년부터 2021년까지 3년 동안 축전지의 교체를 【표 1】과 같이 시행하였다.

【표 1】 2019년 ~ 2021년 축전지 교체현황

구분	★★ ○○○○○부	▧▧▧▧ ▩▩지사	▧▧▧▧ ▩▩▩지사
축전지 교체	10건	8건	7건
자산제각 누락	10건	1건	1건

※ 출처: 감사 제출자료 및 확인서 재구성

그런데 ★★ ○○○○○부는 기계장치 예산으로 축전지 교체 후 상태판정위원회를 포함한 자산제각을 10건 모두 누락하였고, ▧▧▧▧ ▩▩지사 역시 1건을 누락하였으며, ▧▧▧▧ ▩▩▩지사는 축전지 구매 시 2건을 기계장치가 아닌 수선유지비로 집행하였고 제각 1건을 누락하여 업무를 처리하였다.

3. 폐축전지 처리방법 개선

가. 관계규정 및 판단기준

폐축전지는 「폐기물관리법」 제2조 및 동법 시행령 제3조 등에 따른 지정

폐기물²⁾로서 동법 제17조 및 시행규칙 제18조의2에 따라 처리하기 전에 폐기물처리계획서 등의 서류를 계약상대자로부터 제출받아 확인을 하여야 하고 계약상대자는 「축전기 규격표준」 6. 납품, 설치 및 폐기물처리에 따라 허가받은 업체를 통해 처리하고 결과를 발주처로 제출하도록 되어 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

각 사업소에서는 폐축전지를 「자산관리규정」 제48조(불용결정기준)에 따라 사용할 필요가 없게 된 자산 또는 사용할 전망이 없는 자산 등으로 분류하고 불용품(S2) 즉 “폐기”로 상태판정하여 계약상대자에게 폐기물을 위탁 처리하고 처리결과를 제출받고 있다.

그런데 「자산관리규정」 제3조(용의의 정의)에 따르면 폐기란 “자산이 수리에 따른 재사용의 경제성이 없으며 그 잔존물로도 매각가치가 없어 이익확보를 위한 공용상태에서 배제함을 말한다”라고 명시되어 있다.

또한 UPS에 사용되는 축전지는 납축전지로서 납 성분이 다량 함유되어 있어 재활용이 가능한 품목이고, 이를 재활용 업체 등을 통해 매각할 경우 2021년 실적기준으로 【표 2】와 같이 부가적인 수익창출이 가능할 것으로 추정된다.

【표 2】 축전기 재활용 매각 예상 수익

(단위: 원, VAT별도)

교체대상	개소	폐축전기 중량(kg)*	재활용 매각단가**	재활용 매각 수익
옥정GS 등	60	191,365	800원/kg	153,092,000

※ ○○○○부 제출자료의 2021년 축전기 교체실적 재구성

* CELL 중량은 세방전기 VGS TYPE 축전기 기준

** 재활용 매각 수익은 한국전력 등 공공기관의 최근 1년 매각단가 참고 적용

이와 관련하여 「폐기물관리법」 제2조의2 및 같은 법 시행규칙 제4조의2에 서도 폐축전지는 용융, 용해, 반등, 추출 등의 공정을 통해 폐기물에서 금속 또

2) 사업장폐기물 중 폐유·폐산 등 주변 환경을 오염시킬 수 있는 물질

는 비금속 자원을 회수하는 재활용품으로 분류하고 있고, 한국전력공사 등 대부분의 유관기관은 ♥♥♥♥♥♥♥♥ 전자자산처분시스템(온비드)을 통해 폐축전지를 매각하고 있는 상태이다.

따라서 우리공사도 불용이 결정된 폐축전지는 매각이 가능한 재활용품으로써 유관기관의 사례, 경제성 등을 충분히 검토한 후 공사에 유리한 방법으로 처분결정을 하여야 할 필요가 있다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

☒☒☒☒처 ○○○○부는 폐축전지를 재활용 매각에 대한 타당성은 인정하나, 현재 구매금액에도 명기되어 있지는 않지만 폐기물 처리 수익금액이 반영되어 있고 우리공사가 폐축전지를 직접 처리할 경우 축전지의 구매 단가상승과 추가적 행정업무 발생에 따른 실효성이 우려되므로, 구매 입찰공고 시 폐축전지의 적정 매각가액을 명기하여 구매비용에서 상계 처리하는 방법으로 기준을 수립하겠다는 의견을 제시하였다.

이와 관련하여 온비드 입찰사례를 살펴보면 타 기관 대비 우리공사는 소량의 폐축전지 배출이 다수의 관리소에서 배출되기 때문에 매각 처리에 대한 행정적 어려움에 존재하고, 유찰(폐축전지 매각 유찰비율: 27.9%(134/480건), '06년~'22년 온비드 입찰 기준) 발생 시 자산처분 시점 실기 등의 추가적 문제점이 발생할 수 있어 ○○○○부의 의견이 우리공사 특성에 맞는 합리적인 방법이라고 사료된다.

조치할 사항

⊛⊛⊛⊛처장은 축전지 교체 후 제각업무를 소홀히 하고 예산과목을 부적정하게 사용한 담당자에 주의조치하시기 바랍니다. (주의)

⊠⊠⊠⊠처장은 축전지 구매·교체 시 폐축전지의 재활용 매각비용이 구매비용에 상계처리 될 수 있도록 관련기준을 수립하시기 바랍니다. (개선)

[관련자-주의]

▣▣▣본부 ★★★★★본부 ○○○○○부 대리 CCC

▣▣▣본부 ▤▤▤▤▤▤▤본부 ▣▣▣지사 차장 DDD (현 ▤▤▤▤▤본부 ○○○○○부)

▣▣▣본부 ▤▤▤▤▤▤▤본부 ▤▤▤지사 직원 EEE (현 ▤▤▤▤▤▤▤▤▤▤본부 ◇◇◇지사)

[관련부서]

⊠⊠⊠⊠처 ○○○○○부 (개선)