

2 지적사항 요약

1 안전관리 이행 분야 (7건) No. 1~7

5

소방시설 점검 기준 준수 및 소방업무 담당 지정 소홀

통보 - ◇본부 ㉠부, ㉡본부 ●부, ㉢실 ㉣부

【현황 및 근거】

- 「소방시설법」, 「화재예방법」, 「설비 안전검사 지침서」 등에 따르는 소방시설의 점검, 「화재예방관리 지침서」 등에 따라 화재예방 업무 수행 중
- 소방시설 자체점검 중 월간 외관점검은 특정소방대상물의 관계인, 소방안전관리자 또는 관리업자가 점검해야 함
- ●부와 ㉢실의 「직제규정 시행세칙」〔별표 2〕 분장업무에 소방업무 명기되지 않고, 부서내 업무분장에 소방업무 담당자 없음

【문제점】

- ① (외관점검자 지정 부적정) ◇은 소방시설 월간 외관점검을 ㉣공사에 위탁하여 시행 중이나 규정에서 요구하는 점검자에 미해당
- ② (사업소 소방업무 협의 상대 부재) 사업소 ㉠부는 내부 업무분장을 통해 소방업무 담당자를 지정, 업무 수행 중이고 사업소별 상이한 업무수행이 확인되었으나, 업무 방침에 대한 본사 협의상대 부재하여 애로사항 발생
- ③ (전사 소방업무 총괄 부서 불명확) 소방관련 부서의 업무와 전사 소방업무에 대한 방침 협의 및 마련, 대 정부 소방관련 소통창구 모호

【조치할 사항】

- ▶ ①◇본부는 관련규정에서 인정하는 점검자가 소방시설 월간 외관점검을 시행하도록 통보
- ▶ ②●부는 업무분장을 통해 지역본부 소방업무 지도·지원 담당자 지정 통보
- ▶ ③㉣부에서 공사(公社) 지침서 통합 및 개정을 통해 전사차원 소방업무 총괄 지휘·감독을 포함한 재난관리업무 수행토록 통보