

(15)

배관관리소 계량설비 증설공사 현장 안전관리 조치 미흡

현지조치 - 캠퍼스본부 내파부

【현황 및 근거】

- 「안전보건규칙」 제4조(작업장의 청결), 제20조(출입의 금지 등), 제313조(배선 등의 피복), 제315조(통로바닥에서의 전선 등 사용 금지) 등에 따라 위험요소로부터 근로자를 보호하기 위해 규정된 조치를 취하여야 함

【문제점】

- ① (전선 보호조치 필요) 통로 바닥에서 사용중인 전선의 피복손상방지 조치 필요
- ② (울타리 탈락) 공사관계자 외 출입금지를 위해 설치된 울타리가 탈락됨
- ③ (폐기물, 자재보관 미흡) 현장 보관중인 자재 날림방지, 폐기물 처리 필요

【조치할 사항】

- ▶ 해당 위험요소에 대해 적절한 조치를 취하도록 관련 부서에 현지조치