

■ 지적사항 요약

1 건설관련 법규, 건설사업관리 이행 분야 (9건) No. 1~9


(5) ㉔㉕관리소 방산탑 옥외광고물 신고 미시행

통보 - ●단 ■사무소

【현황 및 근거】

- 「옥외광고물법」 시행령 제6조에 따라 도로 경계지점으로부터 직선거리 1km 이내에 지상 2m 높이에서 보이는 광고물을 설치할 경우 허가 또는 신고 대상임
- 옥외광고물인 '벽면이용간판'을 미신고·미허가시 징역 또는 벌금에 처함

< 벽면이용간판 허가 또는 신고 대상 및 ㉔㉕관리소 설치현황 >

허가 대상(1년이하 징역 또는 1천만 원 이하 벌금)	설치현황(㉔㉕관리소)	
○ 한 변의 길이가 10m 이상인 것 ○ 건물의 4층 이상 층의 벽면 등에 설치하는 것으로서 타사광고를 표시하는 것		
신고 대상(500만 원 이하 벌금) ○ 면적이 5㎡ 이상인 것(건물 출입구 양 옆은 제외) ○ 건물의 4층 이상 층에 표시하는 것		

【문제점】

- ① (방산탑 광고물 미신고) ㉔㉕관리소 방산탑에 지자체 광고물(㉔㉕ ㉔㉕)이 도로에서 1km 이내(45m), 설치면적이 5㎡ 이상(5.6x9m, 4면)임에도 미신고*

* 허가대상에 건물의 4층 이상 층의 벽면 “등”으로 되어 있어 지자체로부터 확인 받을 필요가 있음

【조치할 사항】

- ▶ 방산탑 옥외광고물을 지자체에 신고하여 허가유무를 판단받도록 받도록 조치 (통보)