

■ 지적사항 요약

3

안전보건관련 법규, 규정 이행 분야 (5건) No. 23~28

(28)

소화 방화포 산업안전보건관리비 사용관리 미흡

통보 - 본부

【현황 및 근거】

- 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제7조에 따라 다른 법령의 의무사항을 이행하는데 필요한 비용은 산안비로 사용할 수 없음
- 「소방시설법」 제15조에 따라 화재위험작업을 하기 전에 임시소방시설을 설치해야 하며 방화포*는 2023. 7. 1.부로 임시소방시설에 포함됨

* 용접·용단 등 작업 시 발생하는 불티로부터 가연물이 점화되는 것을 방지해 주는 불연성 천

【문제점】

- ① (방화포 비용처리 기준 부재) ㉠㉡공사 등 현장에서 방화포를 직접공사비의 경비가 아닌 산안비로 사용 중(7건, ??원)

【조치할 사항】

- ▶ 방화포가 경비에 별도로 계상되어 사용될 수 있도록 방침 마련 (통보)