

## ■ 현지조치 21

### 6 현지조치(현장 안전감찰 등) (19건) No. 1~19

#### (2) ㉞공사 현장 안전관리 조치 미흡

현지조치 - ●단 ㉞사무소

##### 【현황 및 근거】

- 「안전보건규칙」 제13조(안전난간의 구조 및 설치요건), 제322조(충전전로 인근에서의 차량·기계장치 작업) 등에 따라 위험요소로부터 근로자를 보호하기 위해 규정된 조치를 취하여야 함

##### 【문제점】

- ① (안전난간 설치 미흡) 발끝막이판 대신 설치한 망을 견고하게 재설치 필요
- ② (가공선로 접촉 주의) 가공선로에 접촉되지 않도록 주의표지판 설치 필요
- ③ (손상된 벨트슬링 사용) 꼬임이 끊어진 벨트슬링은 폐기 등 사용금지 조치
- ④ (작업계획서 작성) 작업자가 주지할 수 있도록 장비 동선, 신호수 위치 표시
- ⑤ (통로확보 미흡) 통행로에 적치된 폐기물 정리정돈 필요 등 17건

##### 【조치할 사항】

- ▶ 해당 위험요소에 대해 적절한 조치를 취하도록 관련 부서에 현지조치