

■ 현지조치 51

6 현지조치(현장 안전감찰 등) (19건) No. 1~19

(5) ㉠㉡공사 현장 안전관리 조치 미흡

현지조치 - ㉠㉡본부 ㉢㉣

【현황 및 근거】

- 「안전보건규칙」 제3조(전도의 방지), 제4조(작업장의 청결), 제16조(위험물 등의 보관), 「화재예방관리지침서」 등에 따라 위험요소로부터 근로자를 보호하기 위해 규정된 조치를 취하여야 함

【문제점】

- ① (전도방지 조치 미흡) 경사면에 적치된 건설자재의 안전 조치 필요
- ② (작업장의 청결) 폐자재, 폐기물의 현장정리정돈 조치 필요
- ③ (위험물 보관 미흡) 사용하지 않는 위험물은 위험물 보관소에 보관 필요
- ④ (스마트 안정장비 미활용) 굴착기 접근경보기 설치 필요
- ⑤ (소화기 점검) 소화기 등 소방시설에 대해 월1회 자체점검 실시 필요

【조치할 사항】

- ▶ 해당 위험요소에 대해 적절한 조치를 취하도록 관련 부서에 현지조치